

WYJAŚNIENIA NR 2 do SIWZ ZP/40/2021

do przetargu nieograniczonego

na:

Pakiet I: Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody "PCK" w Gdyni
Pakiet II: Modernizacja stacji podnoszenia ciśnienia wody „Wielkopolska” w Gdyni

Na podstawie art. 18 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ ZP/40/2021, jak niżej:

Pytanie Wykonawcy:

Dokumentacja techniczna części automatyki zawiera urządzenia które są już wycofane ze sprzedaży 10 lat temu. Proszę o informację po czyjej stronie jest zmiana dokumentacji w tym zakresie ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie ma potrzeby wprowadzania zmian w projekcie, ponieważ przytoczone powyżej urządzenia znajdują się w opracowaniu, które jest inwentaryzacją stanu istniejącego (plik E-1.1), a nie projektem wykonawczym modernizacji (plik E-1.2).

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ ZP/40/2021.

Z UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU
DYREKTOR
DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

mgr inż. Robert Bugala