

Sicienko, 19.12.2023r.

Zamawiający:

GMINA SICIENKO

ul. Mrotecka 9

86-014 Sicienko

Odpowiedzi na zapytania wykonawcy dotyczące treści SWZ

Dotyczy: Renowacja i adaptacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem parku w miejscowości Mochle – etap I

Nr postępowania: 271.98.2023

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt przyłącza wodociągowego zawierającego: profil przyłącza z oznaczonymi kolizjami z istniejącym uzbrojeniem, schemat montażowy wraz ze szczegółem włączenia do sieci wodociągowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje projektem przyłącza wodociągowego. Remont istniejącego przyłącza należy wykonać po istniejącej trasie z rur tworzywowych PE 100 SDR 11 o średnicy 63 mm. Zakres objęty zamówieniem obejmuje odcinek od istniejącego hydrantu przeznaczonego do wymiany aż do zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w budynku. Hydrant naziemny z podwójnym zamknięciem. Szczegóły zostaną ustalone na etapie budowy z Zakładem Komunalnym w Sicienku.