

Wykonawcy

GM-P.271.1.2025

Szczytno, dnia 17.02.2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn. **„Naprawy (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, remonty oznakowania pionowego i poziomego ulic miasta Szczytno zarządzanych przez Burmistrza Miasta Szczytno w roku 2025 ”.**

Zamawiający - Gmina Miejska Szczytno na podstawie art. 284 ust. 6, w powołaniu z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) przekazuje zapytania Wykonawców do treści SWZ wniesione w dniu 13.02.2025 r. i udziela następujących odpowiedzi.

Pytanie 1:

Rozdział XVI. SPOSÓB OBLICZENIA CENY (art. 281 ust. 1 pkt 16) – dotyczy części nr 1 i nr 2, punkt 3, ppkt. A mówi o kosztach zajęcia ulic, placów, chodników, które Wykonawca ma ująć przy kalkulacji ceny. Wykonawca prosi o sprecyzowanie, czy Zamawiający będzie naliczał opłaty za zajęcie pasa drogowego?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie przewiduje naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego, jednakże nie wyklucza konieczności poniesienia opłat w przypadku zajęcia pasa drogowego niebędącego w administracji miasta Szczytno.

Pytanie 2:

SST traktuje w wielu miejscach odnosi się do dokumentacji projektowej oraz o konieczności prowadzenia dziennika budowy, ksiąg obmiarów, akceptacji materiałów i rozwiązań przez Inżyniera bądź Inspektora Nadzoru. Ze względu na charakter planowanych prac, prosimy o odstąpienie zapisów, które są niezasadne lub o załączenie brakującej dokumentacji projektowej. Jednocześnie nadmieniamy, że w przypadku nieodstąpienia od powyższych, cena ulegnie znacznemu podwyższeniu.

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie wymaga prowadzenia dziennika budowy i księgi obmiarów. Zgodnie z dokumentacją zamówienia Wykonawca jest zobligowany do przedstawiania materiałów do zatwierdzenia przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego.

Pytanie 3:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że do wykonania warstwy odsączającej dopuszczony zostanie piasek 0-2mm, piasek 0-4mm, kruszywo naturalne. Specyfikacja w kilku miejscach mówi o różnym materiale.

Odpowiedź 3:

Zamawiający potwierdza, że do wykonania warstwy odsączającej dopuszczony zostanie piasek 0-2mm, piasek 0-4mm, kruszywo naturalne.

Pytanie 4:

Wykonawca prosi o usunięcie z SST zapisów o konieczności prowadzenia robót remontowych z użyciem remontera oraz dopuszczenie prowadzenia prac z zastosowaniem skraparki oraz ręcznego uzupełniania kruszyw. Ze względu na specyfikę pracy w mieście oraz mały zakres robót, remonty częściowe remonterem nie znajdują ekonomicznego uzasadnienia.

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza wykonanie robót związanych z powierzchniowym utrwaleniem (poz. 1.10 i 1.11 przedmiaru robót) z zastosowaniem skraparki i ręcznym dozowaniem kruszywa.

Pytanie 5:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że w „Poz. 1.1 Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych” nie należy kalkulować ceny zakupu włazów rewizyjnych, wpustów deszczowych, pokryw zaworów itp.

Odpowiedź 5:

Zamawiający potwierdza, że nie należy kalkulować zakupu ww. materiałów.

Pytanie 6:

Wykonawca zwraca się z prośbą o umożliwienie prowadzenia prac związanych z remontami częściowymi masą bitumiczną „na gorąco” z zastosowaniem recyklera do nawierzchni bitumicznych. Największe potrzeby w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych (koniec grudnia – początek marca) to okres, w którym wytwórnie mas bitumicznych zazwyczaj są w trakcie przestojów technologicznych. Dopuszczenie recyklera do mas bitumicznych umożliwi prowadzenie prac niezależnie od dostępności pobliskich wytwórni. Korzystając z doświadczenia z lat ubiegłych, nadmieniamy, że zdarzały się potrzeby wykonania np. 8,0m² masy na gorąco, czyli wbudowania 1-2 gotowej mieszanki bitumicznej.

Odpowiedź 6:

W przypadku braku czynnych wytwórni bitumicznych, w okresie od grudnia do marca, Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie remontu częściowego (poz. 1.14 przedmiaru robót) za pomocą recyklera do nawierzchni bitumicznych.

Dokonane wyjaśnienia wiążą Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma na platformie zakupowej oraz nie skutkują koniecznością zmiany terminu składania ofert.

**Zastępca Burmistrza
/-/ Michał Trusewicz**