



LEGENDA:

- Istn. słup oświetleniowy
- Proj. słup stalowy h=7m wraz z oprawą LED
- Proj. linia kablowa oświetlenia parkingu typu YAKXs 4x25mm²
- Proj. rura osłonowa dwuścienna

Proj. linia kablowa oświetlenia parkingu typu YAKXs 4x25mm², w pasie zieleni kabel należy ułożyć w rurze osłonowej gładkościennej, natomiast pod wjazdem na posesję SPZOZ oraz parkingiem zastosować rurę osłonową dwuścienną

System ochrony sieci "TN-C"

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
		BIURO INŻYNIERSKIE Łukasz Widański	
ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Grójec tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl www.bilw.pl			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO			
Budowa linii elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia parkingu w miejscowości Białobrzegi			
INWESTOR			
GMINA BIAŁOBRZEGI PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9, 26-800 BIAŁOBRZEGI			
BRANŻA		FAZA PROJEKTU	
Elektroenergetyczna		Projekt wykonawczy	
PROJEKTOWAŁ		NUMER UPRAWNIEN	
mgr inż. ANDRZEJ SUCHARZEWSKI		GP-III-7342/82/92	
SPRAWDZIŁ		NUMER UPRAWNIEN	
mgr inż. PIOTR KIERSZNIIEWSKI			
TYTUŁ RYSUNKU			
Projektowana budowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia			
DATA	SKALA	ARKUSZ	NUMER RYSUNKU
04.2023	1:500	1/1	E2