

WYJAŚNIENIA NR 1 do SIWZ ZP/41/2020

do przetargu nieograniczonego na:

Przebudowę przepompowni ścieków „Śliska” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Bernarda Myśliwka w Gdyni.

CPV

45232423-3; 45231300-8, 45231400-9, 45233220-7, 45111291-4

Na podstawie art. 18 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. niniejszym Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ ZP/41/2020, jak niżej:

1. Pytanie Wykonawcy:

W projekcie został podany typ pompy, ale niestety bez numeru wirnika produkcji Xylem F3153.350 21-18-2BB-W 15KW. Proszę o podanie numeru wirnika do pompy.

Odpowiedź Zamawiającego:

FP3153_350 SH 3~ 272 średnica wirnika 197mm P=15 kW wylot DN100.

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i winna być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu ofert. Ich nieuwzględnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niespełniającej wymagań SIWZ ZP/41/2020.

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU

mgr inż. Robert Bugała