

Skępe, dn. 04.07.2024 r.

UMiG-ZP.271.2.10.2024

***Do wszystkich Wykonawców***

Dotyczy: Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości

Wioska – III etap

Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00368365/01 z dnia 2024-06-17

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1605, ze zm.) Zamawiający – Miasto i Gmina Skępe udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 1**

Jakie wymiary mają mieć projektowane pomosty?

**Odpowiedź**

pomost strefa wypoczynkowa:

platforma 4 m x 10 m

przystań dla kajaków 2,5 m x 10 m

pomost strefa grillowa

4 m x 1 5 m

platforma widokowa

4 elementy nakładające się na siebie o wymiarach każdego 2,5 m x 8 m.

## **Pytanie 2**

Proszę o wskazanie miejsca lokalizacji lamp oświetleniowych w ilości 10 szt. oraz 5 sztuk kamer monitoringu wraz z rejestratorem. Jako wykonawca etapu 1 informuję, że montowany rejestrator w tym etapie obsługuje ilość kamer tylko zastosowanych w 1 etapie.

## **Odpowiedź**

Lokalizacja lamp wzdłuż drogi serwisowej w projektowanej strefie imprez okolicznościowych – zgodnie z PZT stanowiącym załącznik nr 1 do wyjaśnień.  
Kamery w obrębie sceny i wiaty dużej + rejestrator umieszczony w lokalizacji I etapu.  
Przyłącze kamer z szafki światłowodów z I etapu.

## **Pytanie 3**

Proszę o podanie wielkości bezodpływowych szczelnych zbiorników na nieczystości obsługujących kontenery sanitarne.

## **Odpowiedź**

Szambo 6000 l – zgodnie z kartą techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do wyjaśnień.

**Niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią Specyfikacji Warunków**

**Zamówienia dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich**

**Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.**