



## Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

**Załącznik nr 1**

### **Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie **przez okres 36 miesięcy** usługi przeglądów, konserwacji, napraw sprzętu przeciwpożarowego oraz przeglądów oświetlenia ewakuacyjnego w obiektach Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach oraz systemów oddymiania (w pawilonie „C” Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach i Wadowickim Pogotowiu Ratunkowym).

2. **Umowa zostanie zawarta do kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.**

3. Usługa polega na przeprowadzeniu:

a) przeglądu technicznego i konserwacji gaśnic (proszkowych i śniegowych), oraz agregatów pianowych w obiektach ZZOZ w Wadowicach, a w przypadku konieczności ich remontu, wymiany i/lub złomowania. Ich remont, wymianę i/ lub złomowanie.

Wszystkie czynności powinny być realizowane zgodnie z PN odnoszącym się do poszczególnych urządzeń.

Ilość gaśnic (proszkowych i śniegowych): około **160 szt.**; ilość agregatów pianowych (Lądowisko przyszpitalne): **2 szt.**

b) przeglądu i konserwacji wraz z próbami ciśnienia i wydajności sieci hydrantów wew. i zew. w obiektach ZZOZ w Wadowicach, a w przypadku konieczności ich remontu, wymiany i/lub złomowania ich remont, wymianę i/lub złomowanie.

Wszystkie czynności powinny być realizowane zgodnie z PN odnoszącą się do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.

**Zestawienie hydrantów wewnętrznych:**

OBIEKT	RODZAJ HYDRANTU	ILOŚĆ
Centrum Medyczne Powiatu Wadowickiego (CMPW) + budynek Administracji	DN 25	14
Pawilon C	DN 52	2
	DN 25	10
Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) + Blok operacyjny (Pawilon D)	DN 25	8
Pawilon E	DN 25	21

**Zestawienie hydrantów zewnętrznych:**

RODZAJ HYDRANTU	ILOŚĆ
Nadziemny DN 80	5
Podziemny DN 80	1
Nadziemny DN 80 dla Wadowickiego Pogotowia Ratunkowego (hydrant na terenie KP PSP w Wadowicach)	1

**SUMA HYDRANTÓW: 62 szt.**

Dodatkowe koszty, które mogą powstać w wyniku wykrycia usterek podczas kontroli – taśmowanie węża, wymiana węża w przypadku nieszczelności, wymiana łączników, wymiana zaworów hydrantowych, nieszczelność instalacji. Założono potrzebę wymiany części hydrantów.

c) przeglądu i pomiaru oświetlenia ewakuacyjnego (Paw. C, D, E, Wadowickie Pogotowie Ratunkowe): około **768 punktów** pomiarowych.

d) przeglądu i sprawdzeniu poprawności działania systemu oddymiania (**3 systemy**) – 2 systemy w Pawilonie C budynku ZZOZ w Wadowicach oraz 1 system w budynku Wadowickiego Pogotowia Ratunkowego.

**WYMAGANIA:**

- imienne zaświadczenia o przebytych kursach/ szkoleniach uprawniających do przeglądu i przeprowadzania czynności serwisowych sprzętu/urządzeń gaśniczych (przeciwpożarowych), będących przedmiotem zamówienia dla osób realizujących usługę; zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- oferta powinna zawierać ceny jednostkowe netto i brutto za przegląd i konserwację, oraz naprawę sprzętu przeciwpożarowego;
- usługa winna zostać wykonana na obiektach ZZOZ w Wadowicach; koszt dojazdu wliczony w cenę;
- potwierdzenie wykonania prac przez dostarczenie protokołu przygotowanego wg wskazań specjalisty ds. przeciwpożarowych w terminie 14 dni od zakończonych czynności.

**Niespełnienie jakiegokolwiek warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.**