

Bydgoszcz, dnia 02.12.2021 r.

WZP.271.52.1422.2021.B

Oznaczenie i numer postępowania: „Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie zewnętrznej instalacji sanitarnej i deszczowej oraz remontu nawierzchni utwardzonych na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Bohaterów Westerplatte 2 w Bydgoszczy” - WZP.271.52.2021.B

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.*) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

L.p.	Treść pytań i odpowiedzi
1	<p><b>Pytanie:</b> Pytanie dotyczy nawierzchni pola gry w szachy oraz pola do gry w "chłopka", wbudowanie ma zostać wykonane z kostki brukowej czy masy termoplastycznej? Jeżeli kostki brukowej przy szachownicy to zastosowane kolory szary i grafitowy będą odpowiednie?</p> <p><b>Odpowiedź:</b> Pole do gry w szachy należy wykonać przez malowane specjalistyczną trwałą farbą poliuretanową dwuskładnikową, chemoutwardzalną wysokiej jakości przeznaczoną do cienkowarstwowego poziomego oznakowania. Elementy placu do gry w „chłopka” należy wykonać z materiału termoplastycznego z elementami antypoślizgowymi, który cechuje się dużą odpornością na warunki atmosferyczne i UV, co zagwarantuje utrzymanie intensywności kolorów. Elementy gry należy wykonać z prefabrykowanej masy termoplastycznej zawierającej kolorowe pigmenty, wypełniacze, kruszywa, kulki szklane, środki pomocnicze oraz syntetyczną żywicę. Elementy mają być trwale mechanicznie i trwale na kolor.</p>
2	<p><b>Pytanie:</b> Proszę o udostępnienie przedmiaru robót dot. remontu nawierzchni albo projektu w formacie .dwg</p> <p><b>Odpowiedź:</b> Zamawiający udostępnia posiadaną wersję projektu w formacie dwg z zaznaczeniem, że należy go rozpatrywać łącznie z wcześniej udostępnioną dokumentacją w formacie pdf - która jest ostateczną wersją tego projektu.</p>
3	<p><b>Pytanie:</b> Prosimy o rozwiązanie projektowe dotyczącego metody wykonania przecisku kanalizacji w zbliżeniu do istniejącego drzewostanu. Czy ma to być przecisk np rura kamionkową lub rurą osłonową stalową czy też może projektant wyrazi zgodę na wykonanie tych odcinków metodą przewiertu sterowanego z rur PERC. Bez udzielenia szczegółowych informacji dotyczących przecisków ciężko coś założyć i skalkulować nie mając zgody Zamawiającego i Projektanta.</p> <p><b>Odpowiedź:</b> Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie przeciska metodą przewiertu sterowanego z rur PERC.</p>

4	<p><b>Pytanie:</b> Prosimy o podanie informacji które ilości kanalizacji są wiążące do wykonania ponieważ są rozbieżności pomiędzy opisem a profilami: - według profili k. sanit. - dn 160 mm jest 16 m a dn 200 mm jest 103 m (z czego 40 m to przewiert) - wykaz materiałów natomiast podaje ze jest 25 m dn 160 mm, 120 m dn 200 mm oraz 20 m przewiertu - według profili k. deszcz - dn 160 mm jest 52 m a dn 200 mm jest 297 m (z czego 93 m to przewiert) - wykaz materiałów natomiast podaje ze jest 105 m dn 160 mm, 300 m dn 200 mm oraz 89 m przewiertu</p> <p><b>Odpowiedź:</b> Należy jako wiążące przyjąć ilości z rysunków – profili. Rysunki dwg w załączeniu. Uwaga : W sumowaniu ilości rurażu należy uwzględnić odcinki pionowe rur (włączenia kaskadowe rur czy podejścia pod piony deszczowe), których profil nie uwzględnia z oczywistych względów, gdyż obrazuje wyłącznie odcinki poziome. Należy przyjąć ilości z rysunków z uwzględnieniem odcinków pionowych oraz przewiertów wykonanych przy użyciu rur PERC.</p>
5	<p><b>Pytanie:</b> Czy obecne spadki są takie same jak w przedstawionym PZT?</p> <p><b>Odpowiedź:</b> Zamawiający informuje, że jako wiążące należy przyjąć wartości spadków z rysunków – profili.</p>
6	<p><b>Pytanie:</b> Dot. uprawnień kierownika budowy, w postępowaniu wymagane są ogólnobudowlane uprawnienia, a czy kierownictwo może pełnić osoba z uprawnieniami drogowymi bez ograniczeń?</p> <p><b>Odpowiedź:</b> Zamawiający dopuszcza, ażeby osoba pełniąca nadzór nad robotami ogólnobudowlanymi posiadała wymagane prawem budowlanym uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno– budowlanej lub specjalności inżynierskiej drogowej.</p>

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający **zmienia treść Rozdziału XXI ust. 2 pkt 2 SWZ**, który otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca, składający ofertę musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do nadzoru nad wykonaniem zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi wymagane prawem budowlanym uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:

- a) konstrukcyjno-budowlanej lub inżynierskiej drogowej,
- b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.”

Zamawiający informuje również, iż zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.

Członkowie Komisji Przetargowej:

Arkadiusz Lewandowski  
Mariusz Dolewski