

2 PIĘTRO (poziom +7,70)

Wykaz elementów instalacji oddymiania

Rysunek	Nazwa	Oznaczenie	Ilość
	CENTRALA ODDYMIANIA AFG-2004/8A 1L2G	CO	1 szt.
	Czujka Pogodow Deszcz - Wiatr typ CDW-3,	CDW-03	1 szt.
	Sygnalizator akustyczno-optyczny typu RO LP/LX	S1-S3	3 szt.
	Czujka pożarowa (optyczna czujka dymu),	E1 - E3	3 szt.
	Ręczny przycisk oddymiania typu RPO-02(7P)	RPO1/1-RPO1/3	3 szt.
	Ręczny Przycisk Przepowietrzania typu PP-22,	PP-22	1 szt.
M	Siłownik elektrczny 24Vdc [1G]	M1/G1	1 szt.
M	Siłownik elektrczny 24Vdc [2G]	M1/G2-M2/G2	2 szt.
	Puszka połączeniowa, n/t, o odp. ogniowej PH90 - 90 min.	PIP	9 szt.
	Tablica rozdzielcza n/t klasa ochronności I, XL3 160 R6 IP 40(8)	R8	1 szt.

AK Projekt * ul. Kaniowczyków 11 / 7
24-100 Puławy * tel. 081-8879247

obiekt:	BUDYNEK H-80 na terenie Grupy Azoty Z.A. "PUŁAWY" S.A. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych		
temat:	PRZEBUDOWA CZĘŚCI HALI H-80 ZAPLECZA DLA INSTALACJI BADAWCZYCH EKSTRAKCJI SUROWCÓW ROŚLINNYCH	nr projektu:	AK-2022.04.03
tytuł rysunku:	Instalacja Systemu Oddymiania RZUT PIĘTRO II	stadium:	PT / PW
opracował:	Andrzej Kodłubaj upr. nr 654/Lb/88		
projektant:	Janusz Stępień upr. nr 2307/Lb/93		
sprawdził:	Grzegorz Drzazga upr. nr LUB/053/POOE/13		
data: 03.2022	branża: elektryczna	skala: 1:100	nr rysunku: E03

A3