

Wyjaśnienia do SWZ nr 2

Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pietrzyków Kolonia i Ksawerów

1. Proszę podanie wytycznych dotyczących odtworzenia nawierzchni w pasach dróg gminnych.

Wg. wytycznych na etapie sporządzania pfu, ustalono wykonanie podbudowy z betony 20cm, nawierzchnia asfaltowa:

- warstwa wiążąca 4cm na szer. 1m (wykop),
- warstwa ścierna 4cm, na szer. 2m.

Drogi gruntowe utwardzenie kruszywem łamanym po wykopie.

Informacje te zawarte są w przedmiarze robót.

2. Proszę o informacje czy zamawiający będzie pobierał opłatę za zajęcie pasa drogowego?

Tak. Opłata za zajęcie pasa drogowego będzie pobierana.

3. Czy Zamawiający posiada wszelkie zgody właścicieli nieruchomości po których przewidziana jest inwestycja? Jeżeli Zamawiający posiada takie zgody to proszę o informację czy zawierają jakiegokolwiek koszty obciążające Wykonawcę.

Brak. Zgodę właścicieli prywatnych należy uzyskać na etapie projektu budowlanego.

4. Czy Zamawiający przewiduje budowę przyłączy kanalizacyjnych na działkach prywatnych — w wykazie w PFU jest zapis , że należy wykonać przyłącza dwa metry od granicy działki natomiast w wykazie działek brak jest działek właścicieli prywatnych

Tak. Zgodę właścicieli prywatnych należy uzyskać na etapie projektu budowlanego. Przyłącza wrysowane na mapach w PFU.

5. Kto w przypadku konieczności prowadzenie nadzoru archeologicznego na budowie sieci wodociągowej pokrywa koszty takich prac? Jeżeli Wykonawca proszę o podanie kosztów z tym związanych.

Wykonawca.

- 6. Proszę o podanie parametrów pracy monitoringu przepompowni ścieków i gdzie można uzyskać informację na temat warunków włączenia przepompowni do istniejącego monitoringu.**

Obecnie brak jest monitoringu istniejących przepompowni. Nowy monitoring należy zaprojektować na etapie projektu budowlanego.

- 7. Czy zamawiający przewiduje przedłużenie realizacji zadania ze względu na termin wydawania dokumentów administracyjnych?**

Nie przewiduje się przedłużenia terminu realizacji zadania.

- 8. Czy zamawiający posiada zgody właścicieli działek prywatnych na lokalizację inwestycji? NP. Przepompowni ścieków. Przebiegu sieci po działkach prywatnych. Jeżeli nie to po czyjej stronie jest uzyskanie takich zgód.**

Uzyskanie zgód po stronie wykonawcy na etapie projektu budowlanego.

- 9. Czy zamawiający posiada wstępną zgodę na usytuowanie inwestycji w pasach dróg powiatowych? Jeżeli tak to proszę o udostępnienie .**

Brak. Zgodę na usytuowanie inwestycji w pasach dróg powiatowych należy uzyskać na etapie projektu budowlanego.

- 10. Proszę o podanie liczby przyłączy .**

Liczba przyłączy zawarta w przedmiarze robót w pozycji nr 33 - Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 425mm - 59szt. Ilość studzienek tożsama w ilością przyłączy.

- 11. Proszę o przedstawienie wstępnych warunków techniczny.**

Brak. Warunki techniczne do uzyskania na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.