

Muszyna, dnia 15 lutego 2022 r.

Zp.271.4.2022
Miasto i Gmina
Uzdrowska Muszyna
ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna

Do wiadomości Wykonawców

Dotyczy postępowania pn.: Poprawa dostępności wody pitnej poprzez realizację I etapu budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Powroźnik i Złockie, gmina Muszyna.

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) niniejszym udzielam wyjaśnień na zapytania zadane przez Wykonawcę:

Pytania z dnia 14.02.2022 r.

Pytanie nr 1:

Czy jest możliwość zmiany umowy w zakresie odbiorów częściowych? Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie co 1 miesiąc lub co 2 miesiące?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający przewidział następujące rodzaje odbiorów przedmiotu zamówienia:

- a) odbiory częściowe
- b) odbiór końcowy

Odbiorom częściowym podlegają zakończone etapy robót budowlanych. Zadanie inwestycyjne otrzymało dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z wytycznymi Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w przypadku inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy wypłata wynagrodzenia możliwa jest w 3 transzach, dwie transze po zakończeniu wydzielonego etapu prac, trzecia po zakończeniu realizacji inwestycji.

Pytanie nr 2:

Czy jest możliwość zmiany transz – np. 1 transza do 50%, 2 transza do 30%, 3 transza do 20%?

Odpowiedź nr 2:

Nie jest możliwa zmiana wysokości transz. Podane transze wynikają z wymogów Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Pytanie nr 3:

Zadanie nr 1 – z ilu warstwowych rur ma zostać wykonany wodociąg?

Odpowiedź nr 3:

Wodociąg należy wykonać co najmniej z rur dwuwarstwowych.

Pytanie nr 4:

Zadanie nr 1 – Czy Zamawiający dysponuje zgodami właścicieli działek na wejście w teren?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający dysponuje zgodami właścicieli działek, pozyskanymi do uzyskania pozwolenia na budowę.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający posiada dokumentację na odcinek W201-W220?

Odpowiedź nr 5:

Odcinek W201-W220 objęty jest zakresem dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do postępowania przetargowego.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuszcza dzielenie dokumentacji projektowej na kilka etapów? – Zadanie nr 2

Odpowiedź nr 6:

Tak, Zamawiający dopuszcza dzielenie dokumentacji projektowej na etapy. Etapy należy uzgodnić z Zamawiającym. Płatności za realizację przedmiotu umowy odbywać się będą zgodnie z zapisami zawartymi w projektowanych postanowieniach umownych – załącznik nr 3 do SWZ.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający posiada zgody właścicieli działek na wejście w teren? – Zadanie nr 2

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający nie posiada zgód właścicieli działek na wejście w teren. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania prawa na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane od właścicieli działek nie będących własnością Zamawiającego.

Pytanie nr 8:

Czy w przypadku braku zgody właściciela działki Zamawiający dopuszcza rezygnację z wykonania przyłącza wodociągowego? – Zadanie nr 2

Odpowiedź nr 8:

Tak, Zamawiający dopuszcza rezygnację z wykonania przyłącza wodociągowego.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę trasy sieci wodociągowej w przypadku braku zgody wejścia w prywatne działki? – Zadanie nr 2

Odpowiedź nr 9:

Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę trasy sieci wodociągowej w przypadku braku zgody wejścia w prywatne działki.

Pytanie nr 10:

Czy w ramach zadania nr 2 należy wycenić odtworzenie częściowe nawierzchni jezdni i chodników?

Odpowiedź nr 10:

Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia i uporządkowania zajętego i przyległego terenu do stanu co najmniej sprzed realizacji robót budowlanych, w tym do odtworzenia chodników wraz z nawierzchnią dróg i obszarów uszkodzonych w trakcie realizacji robót.

Wyjaśnienia zostają dołączone do SWZ i będą stanowić jej integralną część.

Z poważaniem
Dr Jan Golba
Burmistrz MiGU Muszyna
(podpis elektroniczny)