



UWAGI:

- OBWODY OŚWIETLENIA WYKONAĆ KABLEM N2XH-J 5x2,5 mm² 0,6/1kV.
- STOSOWAĆ OSPRZĘT HERMETYCZNY MIN. IP44.
- OPRAWY AW1 NAD HYDRANTAMI NALEŻY UMIEŚCIĆ NA WYSOKOŚCI 2,5m PRZY UŻYCIU WYSIĘGNIKA TAK ABY PIONOWE NATĘŻENIE OŚWIETLENIA WYNOŚIŁO 5 lx NA URZĄDZENIU P.POŻ.
- ZASILANIE PROJ. OBWODÓW WYPROWADZIĆ Z PROJ. ROZDZIELNICY RL

LEGENDA:

- OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED 7x 70°, 193W, 24500lm, 4000K, IP66, IK10
montaż zwieszany z głównej konstrukcji hali na wysokość h=7m
- OPRAWA PRZEMYSŁOWA LED 6x70°, 166W, 21000lm, 4000K, IP66, IK10
montaż zwieszany z głównej konstrukcji hali na wysokość h=5,2m
- NAŚWIETLACZ LED 35W, 4475lm, 4000K, IP66, IK10
montaż ścienny do konstrukcji h=3,5m
- OPRAWA AWARYJNA LED Z AUTOTESTEM 524lm, 1h, IP65
montaż bezpośrednio do konstrukcji głównej hali
- OPRAWA AWARYJNA LED Z AUTOTESTEM przystosowana do pracy w niskich temperaturach 194lm, 3h, IP65. Montaż na wys. ok 2,5m
- OPRAWA EWAKUACYJNA LED Z AUTOTESTEM 134lm, 3h, IP65
Montaż na wys. ok 2,5m
- Proj. zestaw gniazd ZR, IP65:
2x gn 16A/230V
1x gn 16A/400V
- Wypust elektryczny
- Korytka kablowe 200H50
- Główny (przeciwpożarowy) wyłącznik prądu

INWESTYCJA: ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR 48/2018 ZNAK AGN.6740.1006.2017.AK9 Z DNIA 18 STYCZNIA 2018 DOT. BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO W POSTACI ZADASZENIA SEZONOWEGO LODOWISKA I KORTU TENISOWEGO, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BOISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEN W BUDYNKU SZATNIOWO-ADMINISTRACYJNYM NA POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE PRZY UL. KARD. WYSZYŃSKIEGO 10 NA DZIAŁCE NR 424/185 W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ZADASZENIA SEZONOWEGO LODOWISKA / TYMCZASOWEGO / KORTU TENISOWEGO			
ADRES: DZ. NR. 424/193 OBRĘB: NR 0001 CHRZANÓW JEDN. EWID. 120303_4 CHRZANÓW - MIASTO			
INWESTOR: POWIAT CHRZANÓWSKI - STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE UL. PARTYZANTÓW 2 38-600 CHRZANÓW			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Knapik nr uprawnień: MAP/0052/P00E/13		PODPIS:	
SPRAWDZIŁ: inż. Bogdan Miłka nr uprawnień: MAP/0055/P00E/03		PODPIS:	
WSPÓŁPRACA:		PODPIS:	
TEMAT RYSUNKU PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - RZUT PRZYZIEMIA ZADASZENIA LODOWISKA			
DATA 02-2021	BRANŻA E	SKALA 1:100	NR RYS. E-01
prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z Dz. U. 24/1994, poz. 85, art.115-118			

prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z Dz.U.24/1984, poz. 83, art.115-118