



Bytów, 13.02.2025 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ II

W odpowiedzi na skierowane do Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym, przedmiot zamówienia: „Zaprojektuj i wybuduj”: **Nadbudowa i przebudowa oraz wyposażenie budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w celu zwiększenia do 78 liczby łóżek opieki długoterminowej Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP4/2025**, Komisja przetargowa informuje:

Pytanie 1

Projekt budowlany jest objęty ochroną o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wszelkie zmiany w niniejszym projekcie mogą być dokonane wyłącznie za bezpośrednią zgodą autora projektu. Czy autor udzieli zgody bezpłatnie czy za odpłatnością? Jeżeli za odpłatnością, czy koszty te ponosi zamawiający czy wykonawca? Jeżeli wykonawca to prosimy o podanie kontaktu do autora w celu ustalenia przez niego ceny za zgodę.

Odpowiedź

Załącznikami do SWZ zamieszczonymi do postępowania są koncepty. Wykonanie projektu budowlanego pozostaje po stronie Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Pytanie 2

W paragrafie 26 Umowy w pkt. 1 brak jest podpunktów od a do e. Prosimy o ich uzupełnienie.

Odpowiedź

Nie brakuje zapisów we wzorze umowy. Nastąpiła omyłka pisarska w numeracji. Załącznik nr 3 z poprawioną numeracją zostaje udostępniony wraz z odpowiedziami.

Pytanie 3

W paragrafie 26 Umowy brak jest punktów od 2 do 5. Prosimy o podanie ich treści

Odpowiedź

Nie brakuje zapisów we wzorze umowy. Nastąpiła omyłka pisarska w numeracji. Załącznik nr 3 z poprawioną numeracją zostaje udostępniony wraz z odpowiedziami.

Pytanie 4

dotyczy Macerator do niszczenia naczyń z pulpy celulozowej szt.1, pkt. 41, Macerator do niszczenia pieluch jednorazowych szt.1, pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym, posiadające deklarację zgodności CE? Urządzenia typu macerator nie są wyrobami medycznymi i nie posiadają wpisu do rejestru wyrobów medycznych.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Macerator do niszczenia pieluch jednorazowych szt.1, pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zużyciu energii 0,03 kWh/cykl nieznacznie różniącym się od wymaganego?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Macerator do niszczenia pieluch jednorazowych szt.1, pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści macerator obsługiwany zgodnie z zasadą „czystych rąk” - otwierany i zamykany za pomocą uchwytu łokciowego z autostartem po zamknięciu pokrywy? Takie rozwiązanie nie ogranicza w żaden sposób ruchów osoby obsługującej urządzenie, ponieważ otwarcie jak i zamknięcie komory odbywa się poprzez dotknięcie specjalnego uchwytu łokciem. Specjalny uchwyt tzw. łokciowy pełni jednocześnie funkcję zatrzasku i gwarantuje idealną szczelność komory. Dodatkowo górna pokrywa



wykonana jest z tworzywa z wbudowaną barierą antybakteryjną. Czujniki podczerwieni ulegają częstym awariom, co zwiększa koszty eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Macerator do niszczenia pieluch jednorazowych szt.1, pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zamiast wyświetlacza diody LED informujące o stanie gotowości urządzenia do pracy, aktualnej fazie cyklu i usterkach?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Macerator do niszczenia pieluch jednorazowych szt.1, pkt. 17

Czy Zamawiający odstąpi o pkt. 17 wymaganych parametrów, ponieważ urządzenie przeznaczone jest do utylizacji pieluch biodegradowalnych, nie naczyń?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający usuwa powyższy zapis.

Pytanie 9

Myjnia dezynfektor

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach?

1. Urządzenie do opróżniania, mycia i dezynfekcji termicznej pojemników na odpady ludzkie, takich jak nocniki, butelki na mocz, baseny, naczynia zbiorcze, wiadra i miski .
2. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji: 2025
3. Konstrukcja oraz wymagania eksploatacyjne zgodne z normami PN-EN ISO 15883-1 oraz PN-EN ISO 15883-3.
4. Certyfikaty: MDD 93/42/EEC, ISO 15883-1, ISO 15883-3.
5. Certyfikat CE z czterocyfrową notyfikacją.
6. Urządzenie z certyfikowanym systemem hydraulicznym DVGW, zaprojektowanym do izolowania systemu rurociągów wody pitnej zgodnie z normą europejską EN1717
7. Myjnia ładowana od przodu, drzwi pełne otwierane w płaszczyźnie poziomej.
8. Urządzenie wykonane w całości z materiałów odpornych na działanie korozji. Drzwi, panele zewnętrzne, rama ze stali nierdzewnej AISI 304 (DIN 1.4301) Wykończenie typu Scotch Brite
9. "Drzwi z rozwiązaniem typu „taca” do zbierania wszelkich płynów, które mogą wydostać się podczas załadunku mytych przedmiotów. "
10. Drzwi izolujące termicznie i akustycznie.
11. Uszczelka drzwiowa umieszczona na korpusie urządzenia.
12. Komora myjni tłoczona, bez śrubowych i spawanych połączeń wewnątrz, wykonana ze stali nierdzewnej.
13. Higieniczny, gładki panel sterowania z przyciskami dotykowymi, odporność na ścieranie, uszkodzenia oraz środki dezynfekcyjne.
14. Drzwi komory otwierane i zamykane manualnie
15. Automatyczna blokada drzwi po starcie programu, utrzymywana przez cały cykl oraz w przypadku awarii.
16. Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych po zamknięciu drzwi myjni.
17. System mycia z min. 17 dysz myjących w tym 9 dysz stałych i 8 dysz rotacyjnych
18. Materiał wykonania: AISI 304 (DIN 1.4301) stal nierdzewna
19. 40-znakowy wyświetlacz LCD z klawiaturą sterującą, pokazujący różne fazy cyklu, komunikaty alarmowe, temperaturę dezynfekcji i wartość A0 > 60
20. Dezynfekcja termiczna regulowana do 95°C, wyjście pary z dysz myjących w celu optymalizacji dezynfekcji
21. Min. 3 wstępnie zdefiniowane programy: NORMALNY (dla odpadów stałych), ECONOMICZNY (dla odpadów płynnych), INTENSYWNY (dla trudnych zabrudzeń)
22. Inteligentne sterowanie przepływem wody, ciśnieniem i systemem natryskowym dla poprawy skuteczności mycia.



23. Optyczna i akustyczna informacja o awarii urządzenia. Komunikaty w j. polskim
24. Zasilanie: 3-fazowe (400V, 50Hz).
25. Moc znamionowa: max. 4,05 kW.
26. Wbudowana wytwornica pary: max. 3,2 kW z czujnikiem poziomu wody i termostatem bezpieczeństwa.
27. Zasilanie wodą zimną i ciepłą (3/4").
28. Urządzenie z uniwersalnym przyłączem do odpływu kanalizacyjnego [w posadzkę lub do ściany], średnica odpływu min. DN 90, z systemem monitorowania drożności odpływu, zatrzymującym pracę urządzenia w przypadku zablokowania odpływu kanalizacyjnego
29. Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 450 x 500 x 1500 mm., maksymalna waga urządzenia 85 kg.
30. Wbudowana 1 pompa dozująca środek zmiękczający/detergent z monitorowaniem poziomu w kanistrze i dozowaniem regulowanym z klawiatury sterującej. Wyposażona w elektryczne urządzenie sterujące z sygnalizującą wyciek płynu z pompy.
31. Przepływomierz do monitorowania prawidłowej ilości płynu chemicznego używanego podczas cyklu. (EN ISO 15883-1 p.4.2.2 - 4.2.3)
32. Miejsce na przechowywanie min. 2 kanistrów po 5L wewnątrz urządzenia.
33. Załadunek na jeden cykl: min. 1 basen z pokrywą + 1 kaczką lub 3 kaczki.
34. Urządzenie wyposażone w kosz do mycia w jednym cyklu : 1 basen z pokrywą + 1 kaczką lub 3 kaczki.
35. Możliwość wyboru uchwytu trzymającego wsad do potrzeb użytkownika.
36. Myjąca pompa obiegu: min. 800 W, wydajność min. 240 l/min.
37. Tryb stand-by minimalizujący zużycie energii.
38. Otwór pomiarowy do niezależnego pomiaru wskaźnika A0.
39. Urządzenie wyposażone w system automatycznego uruchamiania dezynfekcji po 24 godzinach jego nieużywania.
40. Urządzenie wyposażone w zautomatyzowany system dezynfekcji wody używanej do końcowego płukania i w celu schłodzenia komory mycia, zabezpieczający przed skażeniem mikrobiologicznym, zgodnie z normą EN ISO 15883-1 5.3.2.5.
41. Urządzenie wyposażone w system automatycznego opróżnianie wody z pompy, zbiornika i przewodów po zakończeniu cyklu w celu zapewnienia braku skażenia mikrobiologicznego wewnątrz urządzenia, zgodnie z normą EN ISO 15883-1 5.3.2.1 & 5.5.1.1
42. Urządzenie z wbudowanym wyjściem szeregowym RS232 i portem USB do połączenia z komputerem osobistym w celu programowania i aktualizacji oprogramowania.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza powyższy produkt na zasadzie równoważności, ale wymaga zachowania parametrów z pkt. 11 i 25

11. Skuteczność usuwania spor *Clostridium difficile* bez zastosowania środka sporobójczego potwierdzona certyfikatem zewnętrznej instytucji.

25. Maksymalne zużycie wody na cykl: program oszczędny do 13 litrów, program normalny do 20 litrów, program intensywny do 25 litrów

Pytanie 10

Wnoszę o wydłużenie czasu dokonania wizji lokalnej o dwa dni od daty otrzymania odpowiedzi na pytanie dotyczące praw autorskich.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie wizji lokalnej do 18.02.2025 r. do godziny 14:00

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Karolina Glanc
Sekretarz Komisji przetargowej