



**WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA
PRZYCHODNIA LEKARSKA „SpecLek”**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

al. gen. A. Chruściela „Montera” 103

00-910 Warszawa



WSPL – ZAL.2612.1.4/ZP/2024

Warszawa, 26.06.2024 r.

**WYKONAWCY POSTĘPOWANIA
NUMER SPRAWY 4/ZP/2024**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę i montaż systemu klimatyzacji przychodni”, Sprawa 4/ZP/2024.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szanowni Państwo,

Zamawiający Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „SpecLek” SPZOZ, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 i 1720), przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z pytaniami skierowanymi przez Wykonawców w związku z prowadzonym ww. postępowaniem.

Pytanie 1.

Dzień Dobry

W związku z chęcią przystąpieniem do przetargu proszę o wyjaśnienie:

1. Sposobu prowadzenia zasilania do urządzeń (koryta PVC, koryta Baks, uchwyty ściennie ?)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż jest następujący sposób prowadzenia zasilania do urządzeń: w budynku do jednostek wew. kable w listwie bezhalogenowej natynkowo, ewentualnie pod tynkiem, jak są sufity to nad sufitem podwieszanym. Z RG w korytku kablowym w budynku, dalej w gruncie.

Pytanie 2.

2. Możliwości rozbudowy rozdzielni elektrycznych (ilość miejsca, rezerw w RG, OTP, 1TP, ilość urządzeń podłączanych w danej rozdzielni)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w RG jest miejsce na dołożenie 4 wyłączników, a w piętrowych jeśli nie mieszczą się 4 pola to trzeba dołożyć mini obudowę obok rozdzielni.

Pytanie 3.

3. Czy wystarczy mocy w obiekcie do podłączenia, czy konieczne jest np. dociągnięcie WLZ np do RG

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż jest rezerwa mocy, i nic nie trzeba zmieniać w WLZ (jest na ten temat informacja w punkcie - PODSTAWA OPRACOWANIA).

Pytanie 4.

4. Kopanie i prowadzenie kabla ziemnego skąd do kąd? Gdzie go podłączyć?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż trasa kabla jest na planie, z RG w budynku na ścianie w korytku K150, dalej przez przepust wodo i gazo szczelny bezpośrednio w gruncie.

Pytanie 5.

5. brak części graficznej projektu elektrycznego i sanitarnego – w SWZ jest odniesienie do części graficznej - proszę o dostanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż projekt graficzny udostępniłby na wizji lokalnej, dodatkowo wraz z odpowiedziami na pytania przesyła projekty graficzne jako załączniki do niniejszego pisma.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Uwaga:

Dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert NIE ULEGA zmianie tj.:

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/speclek/proceedings> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **03.07.2024 r. do godziny 9:00**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.07.2024 r. o godzinie 09:15**

Załączniki:

- 8 zrzutów w plikach w formacie .pdf

Z poważaniem
KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO