

Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie
ul. Podgórna 6
62-105 Łekno

Wągrowiec, dnia 05.08.2022 r.

Informacja

do zapytania ofertowego na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę siłowni zewnętrznej oraz obiektów małej architektury wraz z oświetleniem”

Pytanie Nr 5:

Prosimy o zamieszczenie specyfikacji lamp przeznaczonych do zamontowania

Odpowiedź na pytanie Nr 5

Zamawiający informuje, że lampy muszą spełniać co najmniej następujące parametry:

- wyposażone w akumulatory żelowe min. 100Ah
- panel solarny monokrystaliczny min. 250 Wat
- strumień świetlny min 3700 lm.
- słup min. 5m,
- fundament

Z up. DYREKTORA

Romana Ptak