

Wschowa, dnia 14-03-2025r.

ckir.26.1.2025


Wyjaśnienia nr 7 do Zapytania ofertowego.

Dnia 14-03-2025r. poprzez www.platformazakupowa.pl wpłynęło zapytanie dot. Zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowego systemu parkingowego wieś Lgiń, powiat Wschowa, woj. lubuskie

W odpowiedzi – Zamawiający – CKiR Wschowa w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych przekazuje:

Pytanie 1:

1. W ramach uzupełnienia do udzielonych wyjaśnień proszę o potwierdzenie czy do przeprowadzenia okablowania 230V i LAN można wykorzystać istniejący kanał technologiczny na odcinku od szafki teletechnicznej do latarni oświetleniowej przy wjeździe [odcinek zaznaczony na poniższym „screenie”]



Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że na odcinku od szafki teletechnicznej do latarni oświetleniowej przy wjeździe - nie można wykorzystać istniejącego kanału technologicznego do przeprowadzenia okablowania 230V,

Natomiast można wykorzystać istniejący kanał technologiczny na odcinku od szafki teletechnicznej do latarni oświetleniowej przy wjeździe do przeprowadzenia okablowania LAN.

Z poważaniem

Dyrektor

(-)Artur Obuchowicz