



- UWAGA !
- Kondygnacja wyposażona w:
 - instalację sygnalizacji alarmu pożaru
 - Instalację hydrantów wewnętrznych DN 52
 - oświetlenie ewakuacyjne awaryjne o natężeniu 5 Lx
 - nawodnione piony z zaworami hydrantowymi 52
 - przy klatkach K1, K2, K3, K4
 - urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem lub oddymiające we wszystkich klatkach schodowych i szybach wind

- - Drzwi dymoszczelne
- - Drzwi p.poż. w klasie odporności ogniowej EI 30

<p>Obiekt:</p> <p>ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZYN MAGAZYNOWYCH ORAZ SALI KONFERENCYJNEJ NA AUDYTORIUM BUDYNEK A</p>	
<p>Investor:</p> <p>PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 00-975 WARSZAWA, UL.RAKOWIECKA 4</p>	
<p>Branża:</p> <p>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</p>	
<p>Temat:</p> <p>Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z par. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich użytkowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz.690 z późn.zm)</p>	
<p>Nazwa rysunku:</p> <p>Rzut 3-go piętra</p>	
<p>Opracował:</p> <p>Imię i Nazwisko</p>	<p>Podpis:</p> <p>mgr inż. Janusz Woźniak Rzecznik Budowlany Pracownia Projektowa Pracownia Projektowa</p>
<p>Data:</p> <p>Wrzesień 2011 r.</p>	<p>Skala:</p> <p>1:100</p>
<p>Numer rysunku:</p> <p>07</p>	

WYDZIAŁ KONTROLNO-RZECZNICTWA
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ RZECZNICTWA DLA ZABEZPIECZENIA
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie