




**UWAGA !**  
Kondygnacja wyposażona w:  
- instalację sygnalizacji alarmu pożaru  
- Instalacje hydrantów wewnętrznych DN 52  
- oświetlenie ewakuacyjne awaryjne o natężeniu 5 Lx  
- nawodnione piony z zaworami hydrantowymi 52 przy kłatkach K1, K2, K3, K4  
- urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem lub oddymiające we wszystkich klatkach schodowych i sztychach wind

-  - Drzwi p.poż. w klasie odporności ogniowej EI 30
-  - Drzwi lub okna p.poż. w klasie odporności ogniowej EI 60
-  - Drzwi dymoszczelne



Objekt:

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA  
ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH  
ORAZ SALI KONFERENCYJNEJ NA AUDYTORIUM  
BUDYNEK A

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY  
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY  
00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4

Branża:	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Temat:	Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej zgodnie z par. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz.690 z późn.zm)

Nazwa rysunku:	Rzut piwnic
----------------	-------------

Opracował: Imię i Nazwisko		Podpis:
mgr inr. Janusz Woźniak Rzecznacza d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 285/94		
mgr inr. Tadeusz Wasilewski Rzecznacza Budowlany Centr.Rej.Rzeczn.Bud. nr 56/02		
Data:	Skala:	Numer rysunku:
Wrzesień 2011 r.	1:100	02