



		LEGENDA	
	przewód jednożyłowy żółto-zielony H07V-K(LgY) 4mm2 750V	SYMBOL	OPIS TECHNICZNY
Gniazda, wypusty, urządzenia			
■	połączenie metaliczne	⌞	podwójne gniazdo 230V 16A w ramce
MSW	miejscowa szyna wyrównawcza potencjału	⌞	hermetyczne IP44 w ramce
●	Dzwonek szkolny	⌞	podwójne gniazdo 230V 16A w metalowej obudowie np. 2 moduły SIMON 500 (51000112)
COD	Centrala sterowania wentylacją pożarową	PEL	punkt elektryczno-logiczny naścienny p/t 2xgniazda ~230V ogólnie, 2xgniazda ~230V dedykowane, 2xRJ45 - szczegół 1
□	Ręczny przycisk oddymiania	ZGP	zestaw gniazd podłogowych punkt elektryczno-logiczny 2xgniazda ~230V ogólnie, 2xgniazda ~230V dedykowane, 2xRJ45 - szczegół 2
⌞	Przycisk przewietrzania kluczykowy	⌞	wypust jednofazowy ~230V 16A
M1	Zasilanie siłownika klapy oddymiającej	⌞	wypust trójfazowy ~400V 16A
M2	Zasilanie siłownika drzwi	⌞	Główne punkty zasilania - rozdzielnice elektryczne
E	Elektrozaczep rewersyjny (NO) zasilanie 24V DC	T1/3 h=0,3m	Tablica rozdzielcza T1 obwód nr 3 wysokość montażu 0,3 metra
☒	Optyczna czujka dymu	S3 S4	Technologia fotowoltaiczna - według odrębnego opracowania
P	Puszka połączeniowa p-poż	ZK-PWP	złącza kablowe przeciwpożarowego wyłącznika prądu obudowa podtynkowa typu OSZ 40x50 + F (396x520x245)
☒	Czujka pogodowa (montaż na dachu)	PWP	przeciwpożarowy wyłącznik prądu

UWAGA:
-wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany muszą być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem robót
-rysunek rozpatrywać łącznie z poszczególnymi branżami
- każda zmiana w stosunku do dokumentacji wymaga akceptacji projektanta na etapie realizacji

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

LOCUM

BIURO INŻYNIERSTWA I PROJEKTOWANIA

62-800 KALISZ, UL. LIPOWA 33

INWESTOR:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Białostocka 3
11-500 Giżycko

NAZWA ZADANIA:

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku, ul. Białostocka 3, 11-500 Giżycko

ADRES:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Białostocka 3
11-500 Giżycko
działka nr ewid.: 770/25, 770/11, 777/3, 777/4
obręb ewidencyjny: 2

Projektant:

mgr inż. WOJCIECH GĄSIÓREK

mgr inż. WOJCIECH GĄSIÓREK

mgr inż. WOJCIECH GĄSIÓREK

mgr inż. WOJCIECH GĄSIÓREK

Opracowanie:

inż. GRZEGORZ WOŹNIAK

inż. GRZEGORZ WOŹNIAK

inż. GRZEGORZ WOŹNIAK

inż. GRZEGORZ WOŹNIAK

Sprawdzający:

mgr inż. KRZYSZTOF KAZIMIERZ JUST

mgr inż. KRZYSZTOF KAZIMIERZ JUST

mgr inż. KRZYSZTOF KAZIMIERZ JUST

mgr inż. KRZYSZTOF KAZIMIERZ JUST

NAZWA RYSUNKU:

Instalacja zasilania gniazd i urządzeń 230V/400V - piętro

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

FAZA: PB

SKALA: 1:100

DATA: 07.2019

NR RYS.

IE-03