



		LEGENDA	
		SYMBOL	OPIS TECHNICZNY
		Gniazda, wypusty, urzadzienia	
	połączenie metaliczne		podwójne gniazdo 230V 16A w ramce
	miejscowa szyna wyrównawcza potencjału		hermetyczne IP44 w ramce
	Dzwonek szkolny		podwójne gniazdo 230V 16A w metalowej obudowie np. 2 moduły SIMON 500 (51000112)
	Dwudrożny zestaw głośnikowy z wbudowanym transformatorem 200 W		punkt elektryczno-logiczny naścienny p/t 2xgniazda ~230V ogólne, 2xgniazda ~230V dedykowane, 2xRJ45 - szczegó1
	Technologia fotowoltaiczna		zestaw gniazd podłogowych punkt elektryczno-logiczny 2xgniazda ~230V ogólne, 2xgniazda ~230V dedykowane, 2xRJ45 - szczegó1 2
	Centrala sterowania wentylacją pożarową		wypust jednofazowy ~230V 16A
	Ręczny przycisk oddymiania		wypust trójfazowy ~400V 16A
	Przycisk przewietrzania kluczykowy	Główne punkty zasilania - rozdzielnice elektryczne	
	Zasilanie siłownika klapy oddymiającej		Tablica rozdzielcza T1 obwód nr 3 wysokość montażu 0,3 metra
	Zasilanie siłownika drzwi		Technologia fotowoltaiczna - według odrębnego opracowania
	Elektrozaczep rewersyjny (NO) zasilanie 24V DC		złącza kablowe przeciwpożarowego wyłącznika prądu obudowa podtyinkowa typu OSZ 40x50 + F (396x520x245)
	Optyczna czujka dymu		przeciwpożarowy wyłącznik prądu
	Puszka połączeniowa p-poż		
	Czujka pogodowa (montaż na dachu)		
	Przełącznik sterujący świetlikami dachowymi		

UWAGA:
-wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany muszą być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem robót
-rysunek rozpatrywać łącznie z poszczególnymi branżami
- każda zmiana w stosunku do dokumentacji wymaga akceptacji projektanta na etapie realizacji

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO INŻYNIERSTWA I. PRZEMYSŁU
62-800 KALISZ, UL. LIPOWA 33

INWESTOR:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Białostocka 3
11-500 Giżycko

NAZWA ZADANIA:

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku, ul. Białostocka 3, 11-500 Giżycko

ADRES:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Białostocka 3
11-500 Giżycko
działka nr ewid.: 770/25, 770/11, 777/3, 777/4
obręb ewidencyjny: 2

Projektant:	Imię i nazwisko: mgr inż. WOJCIECH GĄSIÓREK	Specjalność: ELEKTRYCZNA	Nr uprawnień: WKP/0382/PWOE/12	Podpis:
Opracowanie:	inż. GRZEGORZ WOŹNIAK			
Sprawdzający:	mgr inż. KRZYSZTOF KAZIMIERZ JUST	ELEKTRYCZNA	WKP/0175/PWOE/09	

NAZWA RYSUNKU:

Instalacja zasilania gniazd i urządzeń 230V/400V - parter

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

FAZA:

PB

SKALA:

1:100

DATA:

07.2019

NR RYS.

IE-02