

UWAGA:

1. FUNDAMENT POD SŁUPKAMI

Fundament pod słup 42X42cm, głębokość posadowienia min 105cm poniżej poziomu przyległego terenu, beton C20/25 W8, w przypadku wykonywania fundamentów na etapy należy wykonać zbrojenie łączące z prętów Ø6mm min 10szt/m2

2.PODWALINA FUNDAMENTOWA/COKÓŁ

podwalina o wymiarach 18x38cm, zbrojenie główne 4x Ø12mm, strzemiona Ø6 co 15cm, beton C20/25 W8. Podwalinę należy zagłębić na około 30cm poniżej przyległego terenu i jednocześnie około 8cm powyżej terenu. Co max 30 należy zastosować dylatację cokołu.

4. SŁUPKI

Słupki stalowe Ø60mm, ścianka min 4mm w rozstawie co 300cm. Całkowita długość słupka (wraz z zatopieniem w fundamencie) min L=280cm, całość ocynkowana ogniowo. Słupki zakończyć systemową zaślepką lub zaspawać. W słupku wykonać otwory wentylacyjne. Całość ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL 6005.

5.WYPEŁNIENIE




Siatka pleciona ocynkowana o oczku max 50x50mm i średnicy drutu min 3mm. Należy wykonać min 4 druty napinające o średnicy 4mm w rozstawie nie większym niż 70cm. W odległości co około 50m należy stosować napinacze. W przypadku każdej zmiany trasy ogrodzenia oraz co 10 słupek należy stosować słupki z podpórkami zapewniającymi stabilność ogrodzenia. Siatka ocynkowana i powlekana tworzywem w kolorze RAL 6005

7. Maksymalny rozstaw (prześwit) pomiędzy poszczególnymi elementami nie może być większy niż 5cm. Pomiaru należy dokonać przed ocynkowaniem i malowaniem elementów.

Połączenia wszystkich elementów wykonać w sposób uniemożliwiający ich demontaż.

8. Rysunki czytać równolegle z opisem technicznym.

CAŁOŚĆ ZADANIA WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ OBRONNĄ NO-04-A009 2017 - Obiekty wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia



PRACOWNIA: PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA PROKON S.C.		PROKON S.C.	
Pracownie: SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. 601 921 008 OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: biuro@pracowniaprokon.pl			
NAZWA I ADRES OBIEKTU: Wrocław ul. Obornicka, działki nr			
NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i budowa ogrodzenia kompleksów K 2836, K 8658, K 2900 w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu			
TREŚĆ RYSUNKU: OGRODZENIE TYPU 3			
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	Projektant architektury: mgr inż. arch. Łukasz Kochanek upr.nr 12/OPRK/2015 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	PODPIS:	BRANŻA: ARCHITEKTURA
	Projektant konstrukcji: inż. Władysław Bagiński upr.nr 206/86/Op do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	PODPIS:	BRANŻA: KONSTRUKCJA
	NR RYSUNKU: O-3	REWIZJA:	DATA: 30.05.2019
		SKALA: 1:25	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY