



UWAGA:
1.FUNDAMENT pod słup bramy 100x100cm, furtki 60x60, głębokość posadowienia min 120cm poniżej poziomu przyległego terenu, beton C20/25 W8, w przypadku wykonywania fundamentów na etapy należy wykonać zbrojenie łączące z prętów Ø6mm min 10szt/m2
2.RAMA BRAMY I FURTKI (rozwieralne) 40x80x5mm, stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo kolor RAL 6005.
Każde skrzydło bramy zawiesić na min 3 zawiasach, furtkę na min 2. Zawiasy oraz ich zamocowanie należy wykonać w sposób uniemożliwiający zdjęcie ich poprzez podważenie lub wybicie czopów z zawiasu.
3.WYPEŁNIENIE BRAMY I FURTKI, pręty (pełne) 14x14mm w rozstawie max co 5cm, zastrzał 14x14mm, całość ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo kolor RAL 6005,
4. Brama otwierane ręcznie
5. Ostateczne wymiary bramy dostosować do szerokości istniejącego wjazdu, minimalna szerokość światła przejazdu 4,8m, wysokość bramy i furtki ponad teren min 210cm.
6. Maksymalny rozstaw (prześwit) pomiędzy poszczególnymi elementami nie może być większy niż 5cm. Pomiaru należy dokonać przed ocynkowaniem i malowaniem elementów.
7.Bramę i furtkę należy wyposażyć w uchwyty umożliwiające swobodne założenie (zamknięcie) dwóch atestowanych kłódek o klasie zabezpieczenia min5 i klasie odporności na korozję min 3 a furtkę dodatkowo w atestowany zamek co najmniej klasy 5 zabezpieczenia i minimum klasy D odporności na korozję.
8. W terenie należy zamontować uchwyt umożliwiający przytrzymanie skrzydła w pozycji otwartej. Kąt otwarcia ustalić indywidualnie z użytkownikiem.
9. Rysunki czytać równolegle z opisem technicznym.
CAŁOŚĆ ZADANIA WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ OBRONNĄ NO-04-A009 2017 - Obiekty wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzeniabiekty wojskowe Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia

PRACOWNIA:
PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA PROKON S.C.

PROKON S.C.

Pracownie:
SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. 601 921 008
OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mil: biuro@pracowniaprokon.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
Kompleks wojskowy nr K 2836, K 8658, K 2900, Wrocław ul. Obornicka 126

NAZWA INWESTYCJI
Przebudowa i budowa ogrodzenia kompleksów K 2836, K 8658, K 2900 w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu

TREŚĆ RYSUNKU:
BRAMA NR 15

Projektant architektury:
mgr inż. arch. Łukasz Kochanek
upr.nr 12/OPOK/2016
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
PODPIS
BRANŻA: ARCHITEKTURA

Projektant konstrukcji:
inż. Władysław Bagiński
upr.nr. 206/86/Op
uprawnienia bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
PODPIS
BRANŻA: KONSTRUKCJA

NR RYSUNKU: B-8
REWIZJA:
DATA: 30.05.2019
SKALA: 1:25
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE