

Jarosław, dnia 27.04.2022 r.

ZK / 97 / 2022

**Gmina Jarosław
ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław**

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

Zakład Komunalny Gminy Jarosław określa warunki projektowania i wykonania przyłączenia do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej **w m. Sobiecin oraz Surochów na działkach nr ewid.:** m. Sobiecin: 82/19, 82/33, 98/3, 98/4, 98/5, 98/6, 98/7, 98/8, 98/9, 98/10, 98/11, 98/12, 98/13, 98/14, 98/15, 98/16, 98/17, 98/18, 98/19, 98/20, 98/21, 98/22, 98/23, 98/24, 98/25, 98/26, 98/27, 98/28, 98/29, 98/30, 98/31, 98/32, 98/33, 98/34, 98/35, 98/36, 98/37, 98/38, 98/39, 98/40, 98/41, 98/42, 98/43, 98/51, 98/60, 98/62, 99/4, 100/2, 100/3, 100/4, 165/5, 165/6, 165/7, 165/8, 165/9, 166/5, 166/10, 166/11, 166/12, 166/13, 166/15, 167/2, 167/3, 167/4, 167/5, 167/6, 170/2, 170/3, 170/7, 170/9, 171/2, 171/3, 172/1, 172/5, 172/12, 176/1, 176/2, 176/3, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 179/6, 187/3, 193/3, 193/4, 283/1, 285, 290/2, 291, 293 oraz m. Surochów: 575/1, 85, 86, 87/1, 87/3 - w zakresie:

- a) odcinek sieci wodociągowej PE Ø 110 mm oraz PE Ø 63 mm z - włączenie do istniejącej sieci wodociągowej 110 mm – na działce nr ewid. 283/1, 290/2 w m. Sobiecin .
- b) odcinek sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 mm - włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej 200 mm – na działce nr ewid. 293, 99/4, 100/3 w m. Sobiecin .

Przedsięwzięcie realizować z zachowaniem n/w warunków :

1. Wykonać projekt techniczny sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej przez uprawnioną osobę oraz uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych . Opracowany projekt techniczny podlega uzgodnieniu w tut. Zakładzie.
2. Dokonać koordynacji usytuowania projektowanych sieci w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.
3. Wszystkie prace należy realizować bez naruszenia praw osób trzecich .
4. Podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej wykonać w obecności konserwatora – pracownika zakładu, a prawidłowość wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz potwierdzić protokołem sporządzonym przez uprawnionego pracownika zakładu.
5. Po wykonaniu prac wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przez uprawnionego geodetę.

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a

DYREKTOR

mgr inż. Wiktor Kozdrowicki