

Jarosław, dnia 11.05.2022 r.

ZK / 110 / 2022

**Gmina Jarosław
ul. Piekarska 5
37-500 Jarosław**

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA
do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej**

Zakład Komunalny Gminy Jarosław określa warunki projektowania i wykonania przyłączenia do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w m. Surochów na działkach nr ewid.: 149/2, 364/1, 364/2, 364/3, 364/4, 364/5, 364/9, 364/11, 364/12, 364/13, 364/14, 364/132, 364/133, 364/134, 573 – w zakresie:

- a) odcinki sieci wodociągowej PE Ø 110/90 mm wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych PE Ø 50/32 mm - włączenie do istniejącej sieci wodociągowej 110 mm – na działce nr ewid. 149/2 oraz 364/132 .
- b) odcinki sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø 250/200 mm wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych PVC Ø 160 mm - włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej 250 mm – na działce nr ewid. 364/5 oraz 364/132 .

Przedsięwzięcie realizować z zachowaniem n/w warunków :

1. Wykonać projekt techniczny sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej przez uprawnioną osobę oraz uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych . Opracowany projekt techniczny podlega uzgodnieniu w tut. Zakładzie.
2. Dokonać koordynacji usytuowania projektowanych sieci w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu.
3. Wszystkie prace należy realizować bez naruszenia praw osób trzecich .
4. Podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej wykonać w obecności konserwatora – pracownika zakładu, a prawidłowość wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz potwierdzić protokołem sporządzonym przez uprawnionego pracownika zakładu.
5. Po wykonaniu prac wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przez uprawnionego geodetę.

Otrzymują :

1. Adresat
2. a/a

DYREKTOR
[Podpis]
mgr inż. Wiktoria Kozłowska