



SZPITAL KLINICZNY IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE

Kraków, dnia 10.11.2023 r.

POŻ-2232-1/23

Zaproszenie do złożenia oferty w trybie udzielenia zamówienia publicznego poniżej 130 000 zł netto

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie do 130 000 zł i złożenia oferty cenowej dla zadania:

Konserwacja i przegląd systemów ochrony przeciwpożarowej w budynkach nr: 1, 2A, 2B, 3A, 4B, 5B, 5C, 6B, 7A, 7B, 8, 102 i 40 Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na konserwacji, przeglądzie, naprawie oraz kontroli działania:
 - a) **Instalacji sygnalizacji pożaru** – zainstalowanych w budynkach nr 1, 2B, 4B, 5B, 5C, 6B, 7A, 7B, 8, 102 i 40 tj. urządzeń sygnalizacji przeciwpożarowych składających się z centrali sygnalizacji pożaru, czujek dymowych, ręcznych ostrzegaczy pożaru oraz przewodów instalacji - przegląd i konserwacja **nie rzadziej niż raz na 3 miesiące**.
 - b) **Instalacji oddymiania** - zainstalowanych w budynkach nr 1, 2A, 2B, 3A, 4B, 5B, 5C, 6B, 7A, 7B, 8, 102 i 40 tj. urządzeń systemów oddymiania składających się z central oddymiania, klap oddymiających, czujek dymowych oraz przewodów instalacji – przegląd i konserwacja **nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy**.
 - c) **Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO** – zainstalowany w budynku nr 102 tj. urządzenia przeciwpożarowego składającego się z: centrali dso, modułów zasilania, mikrofonu i panelu obsługi oraz głośników – przegląd i konserwacja **nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy**.
2. Konserwacja i kontrola działania systemów ppoż. polegać będzie między innymi na:
 - wykonywaniu przeglądów funkcjonalności centrali sygnalizacyjnych oraz poprawności działania systemu przeciwpożarowego, w tym klap oddymiających,
 - czyszczeniu czujek dymowych,
 - kontroli działania mechanizmów i urządzeń instalacji systemów przeciwpożarowych,
 - regulacji elementów i podzespołów systemów ppoż.,
 - usuwaniu awarii działania systemów ppoż. – poprzez usunięcie awarii lub podjęcie czynności zabezpieczających w czasie nie później niż 2 godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego,
 - przeprowadzanie wymaganych przepisami prawa, zgodnie z odpowiednimi normami oraz zaleceniami producenta przeglądów, prób działania, testów i pomiarów systemów,
 - dokonywanie wpisów do „Książki konserwacji, napraw i kontroli działania systemu przeciwpożarowego” potwierdzających wykonanie czynności konserwacji, napraw i kontroli.

3. Wykonawca zagwarantuje, we własnym zakresie dostawę i montaż niezbędnych drobnych materiałów konserwacyjno – eksploatacyjnych zapewniających prawidłową pracę instalacji i urządzeń oraz niezbędny sprzęt, robociznę i transport.
4. Wykonawca zagwarantuje również dostawę i montaż niezbędnych elementów i części instalacji oraz urządzeń w ramach usuwania awarii (np.: szybki do ROP-ów, przycisków ewakuacyjnych, czujek, itp.). Koszt wbudowanych elementów i części refakturowany będzie na Zamawiającego.
5. Wymagania dodatkowe:
 - a) Dokonywanie roboczych konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia/ umowy.
 - b) Podpisanie umowy na warunkach ustalonych przez Zamawiającego, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 - c) Potwierdzenie wykonania przedmiotu zamówienia/ umowy w formie pisemnej, na podstawie protokołu z konserwacji i przeglądu systemu sygnalizacji pożaru.
 - d) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
6. Termin płatności za wykonany przedmiot zamówienia/umowy - 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.
7. **Termin realizacji przedmiotu zamówienia/umowy:**
- obowiązuje od dnia 2.12.2023r. do dnia 1.12.2025r.

OFERTA WYKONAWCY

1. Oferta winna zostać złożona w oparciu o:
 - a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 - b) Zestawienie rzeczowo-finansowe przeglądów i czynności konserwacyjnych instalacji ppoż. oraz instalacji oddymiania – załącznik nr 2
 2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia.
 3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami (załącznik nr 1, 2 oraz 4) należy podpisać w następujący sposób:
 - a) wydrukować załączniki nr 1, 2, 4 podpisać, przybić pieczętkę, zeskanować dokumenty i przesłać – zgodnie z opisem pkt. 4 poniżej lub
 - b) załączniki nr 1, 2 oraz 4 w formie elektronicznej w formacie: pdf. lub word. lub excel. podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przesłać – zgodnie z opisem pkt. 4 poniżej.
 4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami (załącznik nr 1, 2, 4) należy umieścić na: **platformazakupowa.pl** na stronie internetowej prowadzonego zapytania i przesłać **do dnia 16.11.2023 r. do godziny 9:00.**
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
- Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą jest: Pani Ewelina Gruca – Inspektor ds. BHP i Ochrony Przeciwpożarowej tel. 12 65 24 384.

Załączniki do niniejszego zapytania:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1),
2. Zestawienie rzeczowo- finansowe przeglądów i czynności konserwacyjnych instalacji ppoż. oraz instalacji oddymiania (załącznik nr 2),
3. Zestawienie urządzeń i elementów systemów sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania oraz DSO (załącznik nr 3),
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4).


DIREKTOR
Spółki Wzajemnej
Im. dr. J. Babickiego PPOŻ w Krakowie
Michał Tochowicz

