

Somonino dnia 04.08.2020r.

Numer sprawy: **W3.271.3.01.2020.RS**

Zamawiający:

Gmina Somonino z/s w Somoninie

ul. Ceynowy 21; 83-314 Somonino,

pow. Kartuzy, woj. Pomorskie

Tel. (058) 684-11-21 FAX. (058) 684-11-44

Internet: <http://www.somonino.pl>, e-mail: ug@somonino.pl

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż o wartości zamówienia równej lub większej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych

Dotyczy: Dostawa i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Somonino i Gminy Przywidz.

Do dnia 04.05.2020r. do godziny 10.00, tj. terminu wyznaczonego na składanie ofert w wyżej wymienionym postępowaniu, złożone zostały 4 ofert przez następujących Wykonawców:

- 1) PRO-ECO Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia
- 2) FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. K., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice
- 3) JSB CONSTRUCTION PPHU Jolanta Sekuła, ul. Potokowa 12A/1, 80-297 Banino
- 4) Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o.o., ul. Matemblewska 27, 80-283 Gdańsk

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej jako: „ustawa”) Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Somonino i Gminy Przywidz” za najkorzystniejsze zostały uznane oferty złożone przez Wykonawców:

W zakresie części 1 – FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. K., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice
z oceną 100 pkt oraz ceną 594.954,69 PLN brutto
(słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote 69/00).

W zakresie części 2 - FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. K., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice
z oceną 100 pkt oraz ceną 2.375.440,56 PLN brutto
(słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych 56/00).

Zgodnie ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert, wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy.



Ponadto na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający zawiadamia **o wykluczeniu następującego Wykonawcy, a w konsekwencji o uznaniu za odrzuconą złożonej przez n/w Wykonawcę oferty:**

PRO ECO Sp. z o.o. Al. Zwycięstwo 245/7, 81-525 Gdynia.

Uzasadnienie prawne: Art. 24 ust. 4 w zw. z art. 184 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający pismem z dnia 16 czerwca 2020 roku wezwał Wykonawcę do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium w zakresie części I i II zamówienia, pod rygorem wykluczenia z postępowania. W związku z nieprzedłużeniem okresu ważności wadium ani niewniesieniem nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, mimo wezwania Zamawiającego, Zamawiający na podstawie art. 184 ustawy Prawo zamówień publicznych **wyklucza z postępowania** Wykonawcę PRO-ECO Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę Wykonawcy wykluczonego **uznaje się za odrzuconą.**

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy zawiadamia nadto **o odrzuceniu oferty następującego Wykonawcy:**

JSB CONSTRUCTION PPHU Jolanta Sekuła, ul. Potokowa 12A/1, 80-297 Banino

Uzasadnienie prawne: Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: Oferta, w zakresie części I zamówienia, nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferowane przez Wykonawcę panele P60PCS PERC nie spełniają wymagań Zamawiającego w zakresie prądu zwarciovowego – zakres oferowany przez Wykonawcę to 9,25 [A] ÷ 9,65 [A], natomiast zakres wymagany przez Zamawiającego w treści SIWZ to 9,81 [A] ÷ 10,8 [A]. Stąd też oferta na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **podlega odrzuceniu.**

Wójt Gminy Somonino

z up. Wójta

Andrzej Peta
z-ca Wójta

Do wiadomości:

1. a/a.
2. PRO-ECO Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia
3. FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. K., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice
4. JSB CONSTRUCTION PPHU Jolanta Sekuła, ul. Potokowa 12A/1, 80-297 Banino
5. Przedsiębiorstwo J.A.T. Sp. z o.o., ul. Matemblewska 27, 80-283 Gdańsk