

RBRiGK.271.2.12.2021 Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek – II etap

RBRiGK.271.2.12.2021

Włocławek 6 lipca 2021 r.

Do Wszystkich

Dotyczy postępowania: Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek – II etap

WYJAŚNIENIE DO SWZ

Zamawiający informuje, że do Zamawiającego w dniu 5 lipca 2021 r. wpłynął wniosek Wykonawcy o wyjaśnienia SWZ.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści moduły o długości 1755 mm, przy zachowaniu wszystkich innych parametrów wyszczególnionych w SWZ w pozycji "Minimalne parametry modułów PV:" ?

Wyjaśnienie na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuści tylko i wyłącznie moduły spełniające zakres "Minimalne Parametry Modułów PV" w dokumencie pn. "Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Dostawy Wraz Z Montażem Włocławek - Mikroinstalacji Fotowoltaicznych Na Potrzeby Prywatnych Gospodarstw Domowych i Budyneków Użyteczności Publicznej dla projektu p.n. Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek - etap II".

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wymaga użycia optymalizatora mocy na każdy moduł?

Wyjaśnienie na pytanie nr 2:

Zamawiający wymaga użycia optymalizatorów mocy na moduły które są okresowo lub stale zacienione. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania specjalistycznej analizy prezencji cieni w programie do tego przystosowanym takim jak np. PV* SOL w celu uwiarygodnienia ilości oraz zasadności zamontowanych optymalizatorów mocy.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wymaga podpisania umowy o pracę między Wykonawcą, a osobami skierowanymi do realizacji zamówienia?

RBRiGK.271.2.12.2021 Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek – II etap

Wyjaśnienie na pytanie nr 3

Zamawiający nie wymaga podpisania umowy o pracę między Wykonawcą, a osobami skierowanymi do realizacji zamówienia gdyż przedmiotem zamówienia są dostawy.

Wobec tego, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert i zamawiający udziela wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 284 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp. zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek

- 1) treść wniosku o wyjaśnienie wniesionego przez wykonawcę oraz
- 2) wyjaśnienia zamawiającego

- bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie.

Zgodnie z art. 513 pkt 1 ustawy Pzp. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 p.z.p. Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 p.z.p.

Jako że wyjaśnienie treści SWZ zostało przekazane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania, to termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa 11 lipca 2021 r., czyli po 5 dniach, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp.