

**W P Ł Y N Ę Ł O**  
Urząd Gminy Zambrów

Dnia: 2022 -03- 01  
Nr dz. 2164 Ilość zał. 1  
podpis: EJ

Wysokie Mazowieckie 24-02-2022r.

**Gmina Zambrów**  
ul. Fabryczna 3  
18-300 Zambrów

**WARUNKI ROZBUDOWY GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ  
W GMINIE ZAMBRÓW.**

Dotyczy rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Rykacze w działce 474/2 w kierunku działki nr 359/4. Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Zambrów - Uchwała Nr 11/II/18 Rady Gminy Zambrów z dnia 04.12.2018r., uchwały nr III/12/18, Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20.12.2018r., uchwały nr 12/II/2018 Rady Gminy Zambrów z dnia 04.12.2018 r., wynikającego z nich Porozumienia Międzygminnego. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Ciepłej w Wysokiem Mazowieckiem jako zarządzający urządzeniami stanowiącymi własność Gminy Zambrów dla celów realizacji zadania Gminy Zambrów z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków określa następujące warunki rozbudowy gminnej sieci wodociągowej:

11. Włączenie projektowanej sieci od istniejącego wodociągu PVC 110 znajdującego się w działce nr 474/2. Włączenie do sieci wykonać za pomocą trójnika kołnierzewego, na sieci zabudować zasuwę odcinającą oraz hydranty p.poż. Sieć wybudować z rur PE PN 10 o przekroju wg potrzeb. Armatura firmy Hawle, AVK lub podobnej klasy producenta. Ciśnienie statyczne w sieci 0,35 Mpa.
12. Należy przewidzieć przebudowę istniejącego przyłącza zasilającego działkę 359
13. Projekt podlega uzgodnieniu z ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem.
14. O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót.
15. Niniejsze warunki są ważne przez okres 2 lat i należy je załączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Zakładu.

**PREZES ZARZĄDU**

mgr inż. Andrzej Michalski  
podpis

**W P Ł Y N Ę Ł O**  
Urząd Gminy Zambrów

Dnia: 2022 -03- 0 1

Nr dz. 2163 Ilość zał. EJ

podpis: EJ

Wysokie Mazowieckie 24-02-2022r.

**Gmina Zambrów**  
ul. Fabryczna 3  
18-300 Zambrów


**WARUNKI ROZBUDOWY GMINEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ  
W GMINIE ZAMBRÓW.**

Dotyczy rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Wądołki-Borowe w działce 52 w kierunku działki 38/9. Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Zambrów - Uchwała Nr 11/II/18 Rady Gminy Zambrów z dnia 04.12.2018r., uchwały nr III/12/18, Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20.12.2018r., uchwały nr 12/II/2018 Rady Gminy Zambrów z dnia 04.12.2018 r., wynikającego z nich Porozumienia Międzygminnego. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Ciepłej w Wysokiem Mazowieckiem jako zarządzający urządzeniami stanowiącymi własność Gminy Zambrów dla celów realizacji zadania Gminy Zambrów z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków określa następujące warunki rozbudowy gminnej sieci wodociągowej:

6. Włączenie projektowanej sieci od istniejącego wodociągu PVC 110 znajdującego się w działce nr 806/1. Włączenie do sieci wykonać za pomocą trójnika kołnierzewego, na sieci zabudować zasuwę odcinającą oraz hydranty p.poż. Sieć wybudować z rur PE PN 10 o przekroju wg potrzeb. Armatura firmy Hawle, AVK lub podobnej klasy producenta. Ciśnienie statyczne w sieci 0,35 Mpa.
7. Na podłączenia opracować projekt budowlano-wykonawczy. Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.
8. Projekt podlega uzgodnieniu z ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem.
9. O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót.
10. Niniejsze warunki są ważne przez okres 2 lat i należy je załączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Zakładu.

**PREZES ZARZĄDU**

  
mgr inż. Andrzej Michalski  
podpis



Wysokie Mazowieckie 24-02-2022r.

**Gmina Zambrów**  
ul. Fabryczna 3  
18-300 Zambrów

**WARUNKI ROZBUDOWY GMINEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ  
W GMINIE ZAMBRÓW.**

Dotyczy rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Poryte - Jabłoń do wysokości działki 821/2. Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Zambrów - Uchwała Nr 11/II/18 Rady Gminy Zambrów z dnia 04.12.2018r., uchwały nr III/12/18, Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20.12.2018r., uchwały nr 12/II/2018 Rady Gminy Zambrów z dnia 04.12.2018 r., wynikającego z nich Porozumienia Międzygminnego. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Ciepłej w Wysokiem Mazowieckiem jako zarządzający urządzeniami stanowiącymi własność Gminy Zambrów dla celów realizacji zadania Gminy Zambrów z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków określa następujące warunki rozbudowy gminnej sieci wodociągowej:

1. Włączenie projektowanej sieci od istniejącego wodociągu PVC 110 znajdującego się w działce nr 53. Włączenie do sieci wykonać za pomocą trójnika kołnierzewego, na sieci zabudować zasuwę odcinającą oraz hydranty p.poż. Sieć wybudować z rur PE PN 10 o przekroju wg potrzeb. Armatura firmy Hawle, AVK lub podobnej klasy producenta. Ciśnienie statyczne w sieci 0,35 Mpa.
2. Na podłączenia opracować projekt budowlano-wykonawczy. Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.
3. Projekt podlega uzgodnieniu z ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem.
4. O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót.
5. Niniejsze warunki są ważne przez okres 2 lat i należy je załączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Zakładu.

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr inż. Andrzej Michalski*

.....  
podpis

Ry  
01.03.2022r.  
P. J. Białutowski  
01.03.2022r.

**W P L Y N Ę Ł O**  
Urząd Gminy Zambrów

Dnia: 2022 -03- 01  
Nr dz. 2165 Ilość zał. ....  
podpis: .....

Wysokie Mazowieckie 24-02-2022r.

**Gmina Zambrów**  
ul. Fabryczna 3  
18-300 Zambrów

**WARUNKI ROZBUDOWY GMINEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ  
W GMINIE ZAMBRÓW.**

Dotyczy rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Zagroby-Lętownica działki 248/1,245/2 w kierunku wysokości działki 114/4, 110/1. Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Zambrów - Uchwała Nr 11/II/18 Rady Gminy Zambrów z dnia 04.12.2018r., uchwały nr III/12/18, Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20.12.2018r., uchwały nr 12/II/2018 Rady Gminy Zambrów z dnia 04.12.2018 r., wynikającego z nich Porozumienia Międzygminnego. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Ciepłej w Wysokiem Mazowieckiem jako zarządzający urządzeniami stanowiącymi własność Gminy Zambrów dla celów realizacji zadania Gminy Zambrów z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków określa następujące warunki rozbudowy gminnej sieci wodociągowej:

16. Włączenie projektowanej sieci od istniejącego wodociągu PVC 110 znajdującego się w działce nr 241 oraz 110. Włączenie do sieci wykonać za pomocą trójnika kołnierzewego, na sieci zabudować zasuwę odcinającą oraz hydranty p.poż . Sieć wybudować z rur PE PN 10 o przekroju wg potrzeb. Armatura firmy Hawle, AVK lub podobnej klasy producenta. Ciśnienie statyczne w sieci 0,35 Mpa.
17. Na podłączenia opracować projekt budowlano-wykonawczy. Szczegóły rozwiązań technicznych powinny być zgodne z aktualnymi normami oraz przepisami prawa budowlanego.
18. Projekt podlega uzgodnieniu z ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem.
19. O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić ZWKiEC Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót.
20. Niniejsze warunki są ważne przez okres 2 lat i należy je załączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w archiwum Zakładu.

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr inż. Andrzej Michalski*

podpis

*Aug*  
*01.03.2022*  
*P. J. Bulinski*  
*01.03.2022*