

Kraków, dnia 26 marca 2025r.

## Do wszystkich Wykonawców

*Dotyczy: postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Modernizacja pomostu, rozbiórka kładki, oraz posadowienia obiektów małej architektury przy ścieżce przyrodniczej na Łąkach Nowohuckich”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.*

### PYTANIE I ODPOWIEŹ DO SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytania i udzielonej odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

#### **Pytanie nr 3:**

Projektowane elementy konstrukcji stalowej mają wymiary przekraczające wymiary pieców do malowania proszkowego. Elementy stalowe w projektowanej konstrukcji są ciężkie i montowane w trudnym terenie, co może spowodować otarcia powłoki lakierniczej przy montażu i konieczność jej naprawy, a w przypadku malowania proszkowego nie ma takiej możliwości. Czy Zamawiający dopuszcza malowanie na mokro konstrukcji stalowej. Jednocześnie pragniemy zauważyć, że metoda malowania na mokro jest powszechnie stosowana przy malowaniu konstrukcji stalowych przemysłowych i pozwala skutecznie zabezpieczyć konstrukcje stalowe przed czynnikami atmosferycznymi. Ponadto projektowana konstrukcja stalowa ma charakter wsporczy, a nie dekoracyjny.

#### **Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wykonanie powłok malarskich na mokro konstrukcji stalowej.

Jednocześnie Zamawiający informuje również, że wyraża zgodę na zmianę konstrukcji w celu zmniejszenia elementów wysyłkowych, z zastrzeżeniem iż to Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu zamiennego konstrukcji w przypadku zmiany lokalizacji połączeń montażowych.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź do SWZ stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.**

**Dlatego też Zamawiający zawiadamia, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.**

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.