PARTER



PARTER								
1.01	Korytarz	plyt. cer.	14.9	14.9	1.17	Bibloteka	parkiet	44.3	44.3
1.02	Korytarz	plyt. cer.	128.9	128.9	1.18	Bibloteka	parkiet	21.2	21.2
1.03	Korytarz	plyt. cer.	34.3	34.3	1.19	Bibloteka	parkiet	17.5	17.5
1.04	Administracja	parkiet	9.8	9.8	1.20	Klatka schodowa	parkiet	12.5	12.5
1.05	Administracja	parkiet	14.6	14.6	1.21	Klatka schodowa	Lastryko	15.9	15.9
1.06	Administracja	parkiet	4.7	4.7	1.22	Klatka schodowa	Lastryko	2.8	2.8
1.07	Administracja	parkiet	25.9	25.9	1.23	Lazienka	plyt. cer.	3.5	3.5
1.08	Administracja	parkiet	13.4	13.4	1.24	Hall	p.c.v.	12.2	12.2
1.09	Administracja	parkiet	13.8	13.8	1.25	Klatka schodowa	deski sosn.	8.1	8.1
1.10	Administracja	parkiet	12.7	12.7	1.26	sala lekcyjna	parkiet	19.4	19.4
1.11	sala lekcyjna	parkiet	55.4	55.4	1.27	Wiatrolap	Lastryko	9.8	9.8
1.12	sala lekcyjna	parkiet	26.5	26.5	1.28	Przedsionek	Lastryko	4.9	4.9
1.13	sala lekcyjna	parkiet	34.8	34.8	1.29	Pom. gospodarcze	pos. cem.	2.8	2.8
1.14	sala lekcyjna	parkiet	53.3	53.3	1.30	W-c	p.c.v.	1.9	1.9
1.15	Pok nauczycielski	parkiet	34.9	34.9	1.31	Korytarz	parkiet	2.5	2.5
1.16	sala lekcyjna	parkiet	35.3	35.3	1.32	Pom. magazynowe	parkiet	6.2	6.2

1.Instalacje prowadzić pod tynkiem.
2.Instalacje pętli dozorowej wykonać przewodem przewód YnTKsY ekw 1x2x1. Wyjście z centrali do pierwszych urządzeń wykonać przewodem HTKSHekw 1x2x1 PH90 .
3.Instalacjie zasilania sygnalizatorów oraz zasilane centrali wykonać przewodem o odporności ogniowej E90 pod tynkiem (np HDGs 2x2,5)na uchwytach certyfikowanych .

SA — sygnalizator adresowalny akustyczny SAL 4001

S.... — sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7 z puszą PIP 1A z bezpiecznikiem

adresowalna optyczna czujka dymu DOR 4043

adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy ROP 4001M

adresowalna centrala sygnalizacji pożaru Polon 4200

PROJEKT URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO

Obiekt: Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. mjr H. Sucharskiego

Adres : 63-600 Kępno ul. Dąbrowskiego 3 dz. nr ewid 1902

Instalacja sygnalizacji pożaru parter

Projektant mgr inż. Piotr Wasiucionek

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych UAN 7342-78/94
zaświadczenie CNBOP nr 386/2016
Techom zaswiadczenie nr 53/SSP/2020
zaswiadczenie NIMOZ I.III/016

Podpis

BRANŻA: elektryczna

DATA 10.12.2023r

NR RYS. 2SP

SKALA: 1:100