



**PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI
Sp. z o.o. w Dębnie**

74 - 400 DĘBNO ul. Droga Zielona 1 tel./fax 95 760 30 95
www.pwikdebno.pl e-mail: sekretariat@pwikdebno.pl

**STACJA
UZDATNIANIA WODY**

74 - 400 DĘBNO
ul. Kosynierów 23
tel. 95 760 26 64

**OCZYSZCZALNIA
ŚCIEKÓW**

74 - 400 DĘBNO
ul. Kostrzyńska 28
tel. 95 760 29 77

**PRZEPOMPOWNIA
ŚCIEKÓW**

74 - 400 DĘBNO
ul. Ofiar Katynia
tel. 95 760 25 54

**Gmina Dębno
ul. Piłsudskiego 5
74-400 Dębno**

Wasz znak : PP/0823/2023
Nasz znak : DT-5014/66/2023

z dnia : 25.07.2023 r.
Dębno, dnia : 25.07.2023 r.

Dotyczy : wydania warunków podłączenia do miejskiej przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej odcinka drogi gminnej w ul. Wojska Polskiego na działce nr 20/5 obr. 5 Dębno.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dębnie wyraża zgodę na włączenie przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci.

Istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy DN 200 należy zaprojektować z rur DN Ø 315 PCV. Odprowadzenie ścieków sanitarnych należy włączyć do kanału sanitarnego o średnicy DN Ø 250 mm ułożonego w ulicy Wojska Polskiego (istniejąca studnia T40,58/37,37) oraz włączyć w kanalizację sanitarną DN315 projektowaną studnią min DN1000 w ul. Wojska Polskiego oraz włączyć kanalizację sanitarną DN 160 w ul. Wojska Polskiego (s9) - włączenie przyłącza kanalizacji sanitarnej można wykonać za pośrednictwem studni projektowanej min. DN 600 PCV. Kanały sanitarne należy zaprojektować z rur tworzywa sztucznego PCV, o średnicy min DN 315 mm. Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej zamontować studnie kanalizacji sanitarnej z tworzywa sztucznego lub z kręgów betonowych min. 1000- zgodnie z załącznikiem graficznym).

Włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej można dokonać tylko za pośrednictwem studni z kręgów betonowych lub z tworzywa sztucznego min Ø 1000 mm lub wykorzystując istniejącą studnię. **Nie dopuszcza się włączenia poprzez trójnik.**

Na odcinkach drogi utwardzonej kostką brukową - włązy żeliwne typu ciężkiego z zawiasem i zabezpieczeniem antykradzieżowym i przeciwwyważeniowym, w terenie nieutwardzonym należy zamontować włązy żeliwne niewentylowane wyniesione ponad teren 5 cm, a na studniach kanalizacji sanitarnej w terenie utwardzonym zamontować włązy nie wentylowane z logiem PWiK Sp. z o.o. w Dębnie.

Nie dopuszcza się wykonania włączenia poprzez trójnik.

Zachować minimalne odległości od przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych do podziemnego uzbrojenia.

Nie sadzić drzew i krzewów w obrębie 2 m od sieci wod-kan.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 124. Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń w budynku, położonych poniżej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach łatwo dostępnych urządzeń przeciw zalewowym, o konstrukcji umożliwiającej ich szybkie zamknięcie ręczne lub samoczynne, a w budynkach użyteczności publicznej – zamknięcie samoczynne.

Odprowadzane ścieki powinny odpowiadać warunkom określonym w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001r „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków” ogł. w Dz. U. nr 72 poz. 747 z 2001r. (wraz z późniejszymi zmianami).

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego w instytucji w której zakresie utrzymania jest droga (ulica) na której będą wykonywane roboty ziemne.

Warunkiem włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej jest opracowanie dokumentacji technicznej sieci i uzgodnienie jej w PWiK Sp. o.o. w Dębnie.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy poinformować właściciela sieci o zamiarze rozpoczęcia robót

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dębnie informuję, że **dokona włączenie do sieci kanalizacji lub włączenie może być wykonane przez inwestora lub wykonawcę w obecności pracownika PWiK Dębno.**

**KONTO: BANK GBS o/DĘBNO 17 8355 0009 0000 6969 2000 0001 NIP: 597-10-01-246
REGON: 210238147 KRS Sąd Rejonowy w Szczecinie 0000028035 Kapitał zakładowy 10.182.000. zł**

Po wykonaniu sieci **przed ich zasypaniem** należy je poddać próbie na szczelność oraz zgłosić do częściowego odbioru technicznego.

Po zakończeniu inwestycji należy zgłosić wykonane do odbioru technicznego załączając oświadczenie przez uprawnionego geodetę, że została wykonana inwentaryzacja powykonawcza.

Warunki podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wydane jest na konkretną działkę w chwili, kiedy zostanie wykonany podział - warunki tracą ważność.

Warunki podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej ważne są w okresie 2 lat licząc od daty ich wystawienia.

POUCZENIE

W sprawach spornych dotyczących:

- 1) odmowy zawarcia umowy o *zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków* przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
- 2) odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci-na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny w drodze decyzji.

Rozstrzygnięcie organu regulacyjnego może polegać na nakazaniu przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu:

- 1) zawarcia umowy o *zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków*;
- 2) przywrócenia dostawy wody;
- 3) otwarcia przyłącza kanalizacyjnego;
- 4) przyłączenia do sieci.

Na wniosek jednej ze stron organ regulacyjny może określić, w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, warunki *zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków*, lub przyłączenia do sieci do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.

Organ regulacyjny: Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin

PROKURENT

A.Cy.

Arkadiusz Cytrynowicz

W załączeniu :

- 1 egz. podkładu geodezyjnego w skali 1 : 500,

Do wiadomości :

GMINA DĘBNÓ

- Urząd Miejski w Dębnie.