


Pz=13,7kW
Ps=6,0kW
Ig=25A
TN-S

Układ sieci zasilającej : TN-S
Ochrona przed porażeniem :
wyłącznik różnicowo-prądowy

		Zakład Usług Inwestycyjnych "DIM" Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle ul. Limonowskiego 1 tel. 774824800, 609186731, www.dimprojekt.pl	
Inwestor	Sieć badawcza Łukasiewicz ICSD "Błachownia" ul. Energetyków 9, 47-225 K-Koźle		
Obiekt	Garaże ul. Energetyków 9 47-225 K-Koźle, dz.nr 602/46		
Temat	ZASILANIE ELEKTRYCZNE 0,4kV SCHEMAT IDEOWY TABLICY ROZDZIELCZEJ TR-G		
Projektant	mgr inż. Ewald Mrugała Upr.nr201/91/Dp		
Asystent projektanta	mgr inż. Krzysztof John		
Data	10 czerwca 2022	NR RYS.	E3

TR-G