

WSZYSCY WYKONAWCY

WIZ.271.9.2023

Bełchatów, 2023.05.11

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa i montaż instalacji OZE w ramach projektu pn.: "Budowa Instalacji OZE na terenie Miasta Bełchatowa"** - prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych informujemy o wpłynięciu zapytań do postępowania j. w.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 09.05.2023 r.:

1. Czy Zamawiający dopuści pompy z czynnikiem chłodzącym R32 ?
2. Czy Zamawiający dopuści sprężarkę typu Twin Rotary ?

Odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza pompy z czynnikiem chłodzącym R32, przy czym preferowanym czynnikiem chłodzącym jest czynnik R290.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza sprężarkę typu Twin Rotary.

Przewodnicząca komisji przetargowej

mgr Ilona Ostrowska

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow>
2. a/a