

U - uziom pionowy miedziowany GALMAR 3/4" dł. 9 m (3 x art. nr 10025 + złączka3/4" 2 x art. nr 10403 + głowica pogrążająca 3/4 art. nr 10803 + uchwyt krzyżowy płaski do połączeń z bednarką Fe/Zn art. nr 10333). Uziom pogrążyć pionowo na gł. 0,6 m od powierzchni gruntu.

UWAGI:
1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym poprzez SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA.
2. Po wykonaniu prac - wykonać właściwe pomiary sprawdzające skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancję izolacji przewodów.
3. Przewody neutralne stosować w izolacji koloru niebieskiego, przewody ochronne należy stosować w izolacji koloru żółto -zielonego.
4. Prace montażowe mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

IZK - projektowane słupowe złącza bezpiecznikowe typu IZK
A - oprawa oświetleniowa LED typu ISLA LED / 5068 / 32 LEDs 500mA NW 740 49,5W / Symmetrical / 34241S 1x 32 LEDs 500mA NW 740
S1 - S4 - projektowany słup oświetleniowy stalowy ocynkowany malowany proszkowo typu MABO 035/60/4 (kolor: RAL 7024; wysokość h=3,5m; grubość ścianki 4mm).

EKOLIBER
Pracownia Projektowo-Wykonawcza EKOLIBER, inż. Grzegorz Gil
Żarowo 64B, 73-110 Stargard, tel: 793 023 985, e-mail: biuro@ekoliber.com

Temat:	Budowa naukowego placu zabaw w rejonie Bramy Wałowej w Stargardzie - oświetlenie zewnętrzne
Adres:	dz. nr geod. 176/4, 175, obr. 0011, Stargard
Inwestor:	Gmina Miasto Stargard ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 73-110 Stargard
Stadium:	BRANŻA ELEKTRYCZNA
Projektant:	mgr inż. Ryszard Madejski upr. ZAP/0160/PWOE/05

Tytuł rysunku: Schemat strukturalny oświetlenia zewnętrznego	Nr rys:	E2
	Data:	05.2022