

Grodzisk Wlkp., 16.01.2023r.

IG-DP.272.13.2022

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Grodziskiego”,

W związku ze złożonymi pytaniami do postępowania Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

W zamieszczonych odpowiedziach Zamawiający odniósł się jedynie do instalacji sanitarnych, natomiast w wielu pomieszczeniach w obiekcie zaprojektowano puszki podłogowe. Zatem proszę o odpowiedź na poniższe pytania:
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający przewiduje częściową wymianę podłogi w miejscach prowadzenia instalacji ELEKTRYCZNYCH w posadzkach?

Odpowiedź: W całkowitej wartości zamówienia (ryczałt) należy uwzględnić koszty naprawy posadzek po pracach elektrycznych w pomieszczeniach gdzie występują gniazda komputerowe. Zgodnie z projektem i wcześniejszymi odpowiedziami w posadzkach nie będzie prowadzona instalacja sanitarna.

Pytanie nr 2: W przedmiarze przewidziano tylko szpachlowanie i malowanie ścian. Jak mają być zatem prowadzone instalacje elektryczne w pomieszczeniach, w których ściany są wykończone płytkami ceramicznymi? Natynkowo czy podtynkowo? Jeśli podtynkowo proszę o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której oferent ma uwzględnić naprawę ścian po prowadzeniu instalacji elektrycznej.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem instalację elektryczną w pomieszczeniach, w których ściany są wykończone płytkami należy wykonać jako podtynkową. Powyższe koszty należy uwzględnić w całkowitej wartości zamówienia (ryczałt).

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Sekretarz Powiatu

/-/ Tomasz Dolata