



ZD-SZPIA.271.1.1.2025

Wejherowo, dnia 19.03.2025 r.

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno – Kowalewo – etap III”

Zarząd Dróg Powiatowych w Wejherowie informuje, że do Zamawiającego wpłynął wniosek z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie, że na odcinku km 1+667,89 - km 1+723,94 należy wykonać "mur oporowy" zgodnie z przekrojem normalnym gruntu zbrojonego. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów prefabrykowanych typu L na tym odcinku? Proszę o szczegółowe rysunki rozwiązania dla muru wykonanego jako grunt zbrojony.

Odp. Potwierdzamy, że na odcinku od km 1+667,89 do km 1+723,94 należy wykonać "mur oporowy" w technice gruntu zbrojonego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania zamiennne, w tym prefabrykaty typu L, pod warunkiem sporządzenia przez Wykonawcę projektu zamiennego i uzgodnieniu go z Projektantem. Mur oporowy należy wykonać zgodnie z rysunkiem 4.2.

Pytanie 2:

Proszę o potwierdzenie, że na odcinku muru oporowego należy zastosować dodatkowe zabezpieczenie w postaci barieroporęczy, a na pozostałych odcinkach oznaczonych jako bariera ochronna barierę N2W2. Proszę o umieszczenie rysunków z poszczególnymi rozwiązaniami barier ochronnych.

Odp. Jako zabezpieczenia należy użyć barier ochronnych N1/W3, z tym, że na długości muru oporowego barierę ochronną N1/W3 należy wyposażyć w barieroporęcz zabezpieczającą przed upadkiem pieszych. Bariery i barieroporecze należy ustawiać zgodnie z instrukcją producenta.

Pytanie 3:

Proszę o potwierdzenie, że na chodniku należy wycenić nawierzchnię z kostki szarej o gr. 6 cm a na ścieżce pieszo rowerowej kolorową o gr. 6 cm.

Odp. Na chodnikach należy wykonać nawierzchnię z kostki betonowej koloru szarego grubości 8 cm., a na drogach dla pieszych i rowerów nawierzchnię z kostki betonowej koloru czerwonego grubości 8 cm.

Pytanie 4:

Proszę o potwierdzenie, że zamawiający jest w posiadaniu kompletnej dokumentacji koniecznej do realizacji zadania.

Odp. Zamawiający jest w posiadaniu kompletnej dokumentacji koniecznej do realizacji zadania.

Uwaga:

Odpowiedzi na pytania są integralną częścią SWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oferty uwzględniającej odpowiedzi na pytania.