

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Zamość  
Rejon Energetyczny Przemyśl  
37-700 Przemyśl, ul. Sportowa 3

tel.: (+48 84) 539 21 00  
fax: (+48 84) 539 21 09  
e-mail: sekretariat.reprzemysl.oz@pgedystrybucja.pl

Przemyśl, 06 czerwca 2024 r.  
L. dz. /PGED0558938KW24/2024  
Egz. nr 1



Grupa Pro-Invest Sp. z o.o.  
ul. Legionistów 4  
36-200 Brzozów

Dotyczy: sprawdzenie dokumentacji projektowej - budowa oświetlenia ulicznego

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.05.2024r. (wpłynęło do RE Przemyśl w dniu 23.05.2024r.) przesyłamy sprawdzony projekt techniczny oświetlenia przy ulicy Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego w Przemyślu.

Inwestor: Gmina Miejska Przemyśl ul. Rynek 1, 37 - 700 Przemyśl

Dokumentacja została sprawdzona i uzgodniona w zakresie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nr 24-H5/WP/00362 z dnia 04.03.2024r.

Przedmiot sprawdzenia:

- linia kablowa oświetlenia YAKY 4x35 mm<sup>2</sup> od szafki SO do słupów nr 13/1 i 7/2
- słupy oświetleniowe typ S-80PC-3
- oprawy oświetleniowe typ LED 34W

Uwagi:

1. Nie uzgadnia się zakresu obejmującego przyłączy kablowe YAKXS 4x70 mm<sup>2</sup> od stacji Przemyśl 210 do złącza ZK+SO
2. Projekt przyłącza YAKXS 4x70 mm<sup>2</sup> wraz ze złączem kablowo - pomiarowym zostanie zlecony przez PGE Dystrybucja S.A. do opracowania po zawarciu umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej
3. Rysunek E-2 (schemat kreskowy) należy poprawić i uzupełnić:
  - numerację słupów oświetleniowych na obwodzie nr 1 i 2 projektować według wzoru: nr kolejny słupa/nr stacji transformatorowej/nr obwodu/UM
  - istniejący słup oświetleniowy przy ulicy Żołnierzy 2 Korpusu, do którego jest projektowane nawiązanie od słupa nr 4/1 należy opisać jako nr 4
  - istniejący słup oświetleniowy przy ulicy Monte Cassino, do którego jest projektowane nawiązanie od słupa nr 12/1 należy opisać jako 23/OB/UM

- wrysować (symbolicznie) zasilanie szafko SO od złącza ZK+P (zasilanie od stacji Przemysław 210, własność PGE Dystrybucja S.A.)
4. Poprawiony schemat kreskowy należy przesłać do Rejonu Energetycznego Przemysław.

PGE Dystrybucja SA  
Oddział Zamość  
Rejon Energetyczny Przemysław

Dyrektor  
**Mariusz Kuniec**

\_\_\_\_\_  
podpis, pieczęć

Załączniki:

- projekt wykonawczy (1 egz.)

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – Adresat
2. Egzemplarz nr 2 – a/a + PW

Wykonał: Orzechowski Krzysztof



**Grupa Pro-Inwest**  
Sp. z o.o.

FAZA PROJEKTU:	PROJEKT WYKONAWCZY
TEMAT:	<u>Remont drogi gminnej nr 120829R, ul. Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego położonej w m. Przemyśl w ramach zadania pn.: „Remont - przebudowa nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Przemyśla”</u>
INWESTOR:	Gmina Miejska Przemyśl – Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl
OBIEKT:	Oświetlenie uliczne
LOKALIZACJA OBIEKTU:	Dz. ew. 186201_1.0203.1164, 186201_1.0203.1172, 186201_1.0203.274, 186201_1.0203.275, 186201_1.0203.1174, 186201_1.0203.1194, 186201_1.0203.272, 186201_1.0203.1204, 186201_1.0203.1201, 186201_1.0203.1240/4, 186201_1.0203.1173/5, 186201_1.0203.659 obręb 0203, jedn. ewid. m. Przemyśl
BRANŻA:	Opracowanie wielobranżowe
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Grupa Pro-Inwest Sp z o.o. ul. Legionistów 4, 36-200 Brzozów

**AUTOR OPRACOWANIA:**

FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	SPECJALNOŚĆ:	PODPIS:
Projektant	mgr inż. Łukasz Boroń	PDK/0060/PWOE/14	Instalacje elektryczne	<b>mgr inż. Łukasz Boroń</b> Uprawnienia do projektowania i kierowania wykonaniem budowlanym bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Decyzja nr PDK/0060/PWOE/14, Izbna PDK/16/0232/14

Dokumentację techniczną sprawdzono w RE  
Przemyśl w zakresie noworenczo  
NR 362/2024 z dnia 04.03.2024

06.06.2024  
Załącznik nr 1 do projektu

Wydział Majatku Sieciowego  
podpisz  
Orzechowski  
Krzysztof Orzechowski

PRZEMYŚL, 30 KWIECIEŃ 2024

EGZ. NR 1