



PREZYDENT  
MIASTA  
GDYNI

81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

tel.: +48 58 626 26 26; fax: +48 58 620 97 98; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

UIU.7011.821.2021.KO(JR)

Gdynia, dnia 19.08.2021 r.

**Pan Mariusz Burakowski**  
**80-180 Gdańsk**  
**ul. Jaworzniaków 41**

**Dotyczy:** budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego, ul. Manganowej i ul. Uranowej.

### UZGODNIENIE

Uzgadniam usytuowanie sieci wodociągowej z przyłączami lokalizowanych w pasie drogowym:

- ul. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Gdyni nr UIU.7010.5.195.2020.KO z dnia 13.05.2021 roku;
- ul. Manganowej na podstawie zezwoleń Prezydenta Miasta Gdyni nr UIU.7010.5.46.2021.KO z dnia 17.02.2021 roku, UIU.7010.5.422.2021.KO z dnia 18.08.2021 roku;
- ul. Uranowej na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Gdyni nr UIU.7010.5.332.2020.KO z dnia 07.07.2021 roku;

przedstawionych na rysunku nr 2 pn. „Projekt zagospodarowania terenu” (inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, 81-311 Gdynia, ul. Witomińska 29; projektant: mgr inż. Mariusz Burakowski; data opracowania: lipiec 2021 r.), z następującymi uwagami:

1. na czas prowadzonych robót należy opracować i zatwierdzić w Wydziale Inwestycji projekt tymczasowej organizacji ruchu;
2. poprzeczne przejścia sieci pod jezdnią wykonać metodą bezwykopową, bez naruszania jej konstrukcji
3. hydrant w ul. Manganowej zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od krawędzi jezdni;
4. drzewa i krzewy chronić przed uszkodzeniami, m.in. prowadzenie wykopów pod koronami drzew i w pobliżu krzewów, wymaga zabiegów ochronnych minimalizujących szkody w systemach korzeniowych – wykopy wykonywać ręcznie, nie przecinać grubych korzeni o średnicy powyżej 3 cm, osłonić odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutą lub folią, cieniować wykop w dni słoneczne;
5. krzewy wykopane podczas prowadzonych prac, należy zabezpieczyć przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarzeniem oraz stagnującą wodą w obrębie systemu korzeniowego, szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie systemu korzeniowego oraz pędów przed uszkodzeniami mechanicznymi, przechowywane krzewy powinny znajdować się w miejscu zacienionym i posiadać stale wilgotną bryłę korzeniową, uszkodzone krzewy i byliny należy wymienić na nowe (tego samego gatunku i o parametrach zbliżonych do istniejących roślin);
6. w terenach zieleni nie należy składować materiałów budowlanych oraz poruszać się ciężkim sprzętem;
7. skrzyżowania projektowanej sieci i przyłączy z miejską siecią kanalizacji deszczowej podlegają odbiorowi przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni:

raportu wraz z zapisem na nośniku CD lub DVD z inspekcji telewizyjnej kanału deszczowego w miejscach skrzyżowań, oraz geodezyjnych pomiarów powykonawczych posadowień projektowanej sieci i przyłączy w miejscach skrzyżowań; o terminie wykonywania prac w miejscu skrzyżowania należy powiadomić (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Samodzielny Referat ds. Wód Opadowych Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni – telefon: 58 761 20 27;

8. należy zdemontować wyłączoną z użytkowania infrastrukturę; odbiorowi przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni podlega sprawdzenie demontażu wyłączonej z użytkowania infrastruktury; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie do ZDiZ kopii mapy zasadniczej uwzględniającej usuniętą infrastrukturę; wraz z zamieszczonymi na niej informacjami o nieczynnej infrastrukturze w przypadku konieczności pozostawienia jej w gruncie;
9. po zakończonych robotach teren przywrócić do stanu poprzedniego, m.in. wykopy należy odpowiednio wypełnić i zagęścić, nawierzchnię odtworzyć wymieniając uszkodzone elementy prefabrykowane na nowe, nawierzchnię bitumiczną odtworzyć na długości i szerokości prowadzonego wykopu, powiększonej z każdej strony o 0,5 m dla każdej warstwy bitumicznej (ścieralnej i wiążącej), trawniki odtworzyć zgodnie ze sztuką ogrodniczą, skarpy odtworzyć i umocnić w sposób gwarantujący ich stabilność, krzewy wykopane podczas prowadzonych prac należy posadzić do zaprawionych żyzną ziemią dołów, uszkodzone korzenie należy przed posadzeniem przyciąć, następnie zasypać ziemią i niezwłocznie podlać;
10. realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego i naruszać interesów osób trzecich;
11. za uszkodzenia miejskiej infrastruktury powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada inwestor i/lub wykonawca; odpowiedzialny podmiot zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt na warunkach określonych przez jej Zarządcę;
12. o terminach rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić pisemnie (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni – e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl, powołując się na niniejsze uzgodnienie oraz podając imię, nazwisko i numer telefonu kierownika robót.

Uzgodnienie ważne jest do dnia 19.08.2023 roku.

Załącznikiem do uzgodnienia jest rysunek nr 2 pn. „Projekt zagospodarowania terenu”.

Niniejsze uzgodnienie uprawnia inwestora do złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomościami stanowiącą własność Gminy Miasta Gdyni, oznaczonymi jako dz. nr 1403, 1404, 1407, 1632/2, 1583, 1641 obręb 0023 Pogórze, na cele budowlane dla wykonania robót budowlanych w uzgodnionym zakresie.

Wniosek ws. uzgodnienia oraz zgody na złożenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomościami w części dotyczącej dz. nr 1634, 1679/2 obręb 0023 Pogórze przekazano do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, celem jego rozpatrzenia.

Otrzymują:

1. Adresat;
2. ZDiZ - d/w;
3. PN - d/w;
4. UIU - a/a. (128406/2021)

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Arkadiusz Trzeciak  
NACZELNIK WYDZIAŁU