



PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
ul. Witomińska 21, 81-311 Gdynia
www.pewik.gdynia.pl
tel. cent. (58) 66 87 311
biuro@pewik.gdynia.pl

TT-721-Gd-12564/2022

Numer uzgodnienia

08.06.2022 r.

Data wydania uzgodnienia

08.06.2024 r.

Data ważności uzgodnienia



1111216548

Kod RDE

UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOT. SIECI I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH

A. DANE INWESTORA

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Imię i nazwisko lub nazwa | 2. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. |
| 3. Adres | 4. ul. Witomińska 29 81-311 Gdynia |

B. DANE PROJEKTANTA

| | |
|------------------------------|------------------------------------------|
| 5. Imię i nazwisko lub nazwa | 6. Gamma-Projekt, Mariusz Burakowski |
| 7. Adres | 8. ul. Jaworzniaków 41, 80-180 Gdańsk |

C. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO URZĄDZENIA / OBIEKTU BUDOWLANEGO

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 9. Miejscowość Gdynia | 10. Ulica Manganowa, Porębskiego, Uranowa, | 11. Nr działek 1404, 1407, 1424, 1425, 1426, 1429, 1583, 1632/2, 1634, 1637, 1641, 1679/2 | 12. Obręb 0023 Pogórze |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

D. ZAKRES UZGODNIENIA

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Opis projektowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 1. budowa – sieć wodociągowa. 2. przebudowa – sieć wodociągowa. | 14. Branża dokumentacji podlegająca uzgodnieniu: 1. SANITARNA |
| 15. Aneks dotyczy Nie dotyczy | 16. Aneks do uzgodnienia Nie dotyczy |
| 17. Stadium dokumentacji projektowej Projekt wykonawczy | 18. Warunki techniczne wykonania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych WEW/20/000100 |

19. Umowa ustalająca warunki wybudowania oraz przejęcia własności urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego
Nie dotyczy

E. UWAGI

20. Przedsiębiorstwo akceptuje zawarte w niniejszym projekcie rozwiązania techniczne pod warunkiem realizacji następujących uwag:

- 1) Wszystkie połączenia kołnierzowe należy wykonywać za pomocą śrub, nakrętek i podkładek ze stali nierdzewnej AISI 304.
- 2) Przewody wodociągowe wykonane z PE 100 należy łączyć z trójnikami i armaturą odcinającą za pomocą wykonanych fabrycznie tulei kołnierzowych z PE 100, SDR 11, PN 16 i kołnierzy luźnych ze stali nierdzewnej AISI 304 w wykonaniu PN 16.
- 3) Przyłącza wodociągowe o średnicach DN 40 należy łączyć z zasuhami DN 50 za pomocą kołnierzy gwintowanych wykonanych ze stali nierdzewnej AISI 304 oraz złączek zaciskowych z gwintem zewnętrznym.
- 4) Poza komorą redukcjno-pomiarową należy stosować zasuwy kołnierzowe wykonane z żeliwa sferoidalnego w zabudowie długiej F5 zabezpieczone powłoką antykorozyjną, posiadające równoprzelotową średnicę otworu (brak przewężenia w miejscu zamknięcia) oraz miękkouszczelniony klin powleczony powłoką gumową EPDM dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną.
- 5) Próby ciśnieniowe przewodów wykonanych z PE 100, SDR 11, PN 16 należy przeprowadzić zgodnie z załącznikiem A.27 do normy PN-EN 805:2002/Ap1:2006.
- 6) Likwidowane przewody wodociągowe należy trwale usunąć z gruntu.
- 7) O rozpoczęciu robót należy pisemnie powiadomić PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z 14-dniowym wyprzedzeniem podając nr uzgodnienia.
- 8) Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia inspektorom PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. prowadzenia czynności kontrolnych w trakcie realizacji robót.
- 9) Podczas prowadzenia prac w pobliżu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności w obecności służb PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
- 10) PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zobowiązuje Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z powstaniem awarii ww. sieci.
- 11) Wszelkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji projektowej (również zakwalifikowane przez Projektanta jako nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu) wymagają akceptacji PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. przed ich realizacją.
- 12) Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia projektanta z odpowiedzialności za opracowanie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami branżowymi.

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

21. Integralną częścią uzgodnienia są:

Załącznik 1. Ostemplowana dokumentacja projektowa

G. POTWIERDZENIE PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

22. Opracował

Przemysław Walasek

Tel. 58 668 74 33

23. Zatwierdził

z up. ZARZĄDU
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.Joanna Zachciał
SPECJALISTA DS. ROZWOJU SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO
I KANALIZACYJNEGO ORAZ PROJEKTOWANIA