l.p.	symbol	Opis	l.szt.
1	PR.01/18	przepływomierz elektromagnetyczny ścieków DN150 PN16 kołnierzowy, zakres pomiarowy 16-200 m^3/h; wykładzina NBR, zasilanie bateryjne	1 szt.
2	1. 1a 1b 1c 1d 1e	Prefabrykowana studnia z kręgów betonowych DN1000, klasy C35/C45, łączona na uszczelki: - dennica wys. h=810 mm, - krąg betonowy wys. h=750 mm, - zwężka 1000/600 wys. h=500 mm, - właz żeliwny Ø625 kl. B125, - przejście szczelne typu "in-situ" Ø250 - 2 szt.,	1 kpl.
3	2	kołnierz do rur PVC i PE ze zintegrowaną uszczelką Ø160/DN150 PN16	2 szt.
4	3	rura Ø250 PVC-U SN8	1,0 mb
5	4	stopnie złazowe antypoślizgowe	5 szt.

Uwagi:
1. Przyłącze ścieków oczyszczonych między projektowaną studnią pomiarową (obiekt nr 18) a istniejącym kanałem ścieków oczyszczonych wykonać wg opracowania pn. "Projekt przyłączy kanalizacyjnych do oczyszczalni ścieków w Choroszczy".
2. Należy zachować odcinki proste przed i za przepływomierzem:
   - przed urządzeniem pomiarowym: L=5xDN
   - za urządzeniem pomiarowym: L=3xDN
3. Budowę studni pomiarowej wykonać równolegle z przyłączem kanalizacyjnym ścieków oczyszczonych.
4. Studnię wyposażyć w stopnie złazowe antypoślizgowe.
5. Przed przystąpieniem do robót zweryfikować rzędne włączenia kanału do studzienki pomiarowej.
6. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

Rzut



ścieki oczyszczone ø250 PVC-U, dopływ z budynku technicznego (obiekt nr 7)

A

ścieki oczyszczone ø250 PVC-U, i=1,0% odpływ do istn. kanału ścieków oczyszczonych w ulicy

A

Przekrój A-A



ścieki oczyszczone proj. kanał ø250 PVC-U, i=1,5%

proj. kanał ø250 PVC-U, – włączenie do istn. kanału ścieków oczyszczonych i=0,5%

	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" sp.z.o.o. w Białymstoku ul. Sobieskiego 12 15-014 Białystok skr. 247; tel./fax. (0-85) 675 35 93		
Temat	PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NA BUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZCZUCZYNIE		NR. RYS. 9
Inwestor	Urząd Miejski w Szczuczynie Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn		SKALA: ---
Adres	Szczuczyn dz. nr geod. 969/49,969/50,969/51,969,53, 968/1, 580		
Nazwa rys.	KOMPRA PRZEPŁYWOMIERZA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH		BRANŻA: Sanitarna
Projektant:	mgr inż. Waldemar Jasiełczuk	BŁ/74/88	20.09.2022r.