SCHEMAT:



LEGENDA:

- UZIOM KRATOWY BEDNARKA Fe-Cu30x4 UKŁADZONY POD POSADZKĄ ZWIERNIK TYRYSTOROWY
- ZWO
- UZIOM KRATOWY BEDNARKA Fe-Cu30x4 POŁĄCZYĆ Z KONSTRUKCJĄ PODESTU POŁĄCZENIEM SPAWANYM
- LSW
- SZYNA WYRÓWNAWCZA Cu 50*4
- POŁĄCZENIA SPAWANE
- ZK
- UZIOM OTWÓRKOWY BEDNARKA Fe-Cu30x4 ZŁĄCZE KONTROLNE

UWAGA:

WARTOŚĆ UZIOMU ROBOCZEGO NIE POWINNA PRZEKRACZYĆ 5 Ω.
POŁĄCZENIA UZIOMU Z KONSTRUKCJĄ, URZĄDZENIAMI, itp. NALEŻY ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZYĆ ATYKOROZYJNIE

GRUPA ZUE	BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKACYJNYCH W POZNANIU Sp. z o.o.			
Funkcja	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis	Data
PROJEKTANT	mgr inż. EWA WIŚKIEWICZ	IUK/461/PWK/10		03.2019
PROJEKTANT	ANDRZEJ PYKA	138/92		03.2019
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. MICHAŁ MENTELSKI			03.2019
OPRACOWUJĄCY				
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. ŁUKASZ PYKA	IUK/394/PWK/10		03.2019
PRACOWNIA	EL	SKALA	1:100	NR ARCH. 16180

PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów pojazdu trzmiejowej zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej

Rzut fund pod. - t – uziemienia i połączenia wyrównawcze

ZAKRES DO WYKONANIA