W POMIESZCZENIU WĘZŁA CIEPŁA ZNAJDUJE SIĘ ISTNIEJĄCA STUDZIENKA SCHŁADZAJĄCA. STUDZIENKA POZOSTAJE BEZ ZMIAN PROJEKTOWYCH. ODPŁYW ZE STUDZIENKI WŁĄCZYĆ DO PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

LEGENDA:

- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- proj. przewód odpowietrzający kanalizacji sanitarnej
- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej podpowsadzkowej
- proj. instalacja kan. san. podpowsadzkowej (wyrzutowniki/ownia)
- proj. instalacja kan. san. ciśnieniowej
- proj. instalacja kanalizacji deszczowej podciśnieniowej
- proj. instalacja kan. deszczowej grawitacyjnej
- proj. instalacja kan. deszczowej podpowsadzkowej
- proj. pion kanalizacji sanitarnej
- proj. pion kanalizacji deszczowej podciśnieniowej
- kierunek pionu
- proj. umywalka
- proj. zlewnia
- proj. miska ustępowa
- proj. wpust z osadnikiem plastiku
- proj. wpust podłogowy
- proj. wpust dachowy dn9 (podgrzewany)
- proj. rewizja
- proj. pompa

UWAGI:

1. Dokładna lokalizacja wejścia do budynku ustalić na montażu
2. Przy montażu rurociągów kanalizacyjnych należy
   - montować przewód odpowietrzenia ateriy i dopuszczalnie
3. Przewody prowadzone będą
   - pod stropem
   - nadprzewodzkowane
   - pod stropem
   - w bruzdach
4. Przy przejściu przez ściany oddzielenia p-poż. zabudować zabezpieczenie przeciwpożarowe
   - dla rur osłonowych zastosować uszczelnienie (kołnierz)
   - dla rur bez osłony zastosować mas elastycznych
5. Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego
6. Dokładny typ przyborów sanitarnych, zlewki i armatury czerpalnej ustalić z inwestorem
7. Włazy dachowe zaprojektowano jako podgrzewane.
8. Instalacja kanalizacji deszczowej w budynku należy (zrobiwszy przechwytowanie) wykonać z rurociągów ciśnieniowych i zabezpieczyć przed ewentualnym skutkiem ujemnym ciśnienia należy zabezpieczyć zaliżem grawiyzm przewiązpzon pod zaślepą termiczną
10. Wpust podłogowy w sanitariatach zaprojektowano z zasyfonowaniem
11. Wpust dachowy dn9 (podgrzewany) - zaślepka
12. Włazy w kanałach technicznych zaprojektowano jako wpusty z osadnikiem plastiku
13. Należy zapewnić odpowiednie ilościowe spust zaleru bezpośrednie zainstalowanego wpustu dachowego (podgrzewanego)
14. Miejscowe przewodnie instalacji akrapłn należy wykonać poprzez zasyfonowanie przewody
15. Przejścia przez ściny i zabiskości pierwnie ugięcnć z projektantem, wymiary i rzędne sprawdzić na budowie
16. Przejścia zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody projektanta
17. Dokumentacja projektowa wszystkich branż należy traktować łącznie

SCHEMAT



BIURO PROJEKTÓW KOMUNIKACYJNYCH W POZNANIU Sp. z o.o.					
Funkcja	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis	Data	PROJEKT WYKONAWCZY Budowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania obiektów rzędzi trzmiazowej lokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej
PROJEKTANT	mgr inż. Mirosław Wyderka	SLO/OTA/PM/0/06		03.2019	
PROJEKTANT					
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Wojciech Jendryak			03.2019	
OPRACOWUJĄCY					
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Lidia Wyderka	SLI/WA/PZ/0/10		03.2019	INSTALACJA KANALIZACYJNA (PARTER) HALA ZAJEZDNI "F"
PRACOWNIA	MRVOZ Mr	WLI.1.1 MK_PZ2	SKALA	1:100	№ ZAMP 16180

A2+2

X - INSTALACJE/WYŁĄCZENIE Z ZAKRESU ELEMENTY

- PROJEKTOWANE ODWODNIENIA OBJĘTE ZAKRESEM