

BZP.271.29.2024.MK

Dębica, dnia 05-07-2024 r.

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na: „Modernizację zaplecza szatniowo-sanitarnego hali i modernizacja Sali treningowej sportów walki przy ul. Sportowej w Dębicy oraz zaplecza krytej pływalni i lodowiska przy ul. Piłsudskiego w Dębicy” et.2

Gmina Miasta Dębica działając w oparciu o art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.). informuje, iż od Wykonawców wpłynęły zapytania do SWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytanie 1:

Proszę o podanie podstawowych parametrów rolet przeciwpożarowych przewidzianych do montażu w przedmiotowym zadaniu. Jaki jest wymagany materiał rolet oraz sposób sterowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zastosować automatyczną roletę przeciwpożarową EI 60 o wymiarach szer. 125 cm wysokości 250 cm z własnym napędem i sterowaniem zgodnie z przedmiarem robót pkt 51. W tej samej pozycji należy również wycenić połączenie sterownicze rolety z instalacją SAP (pkt 63 zestawienia materiałów w kosztorysie budowlanym).

Jeśli jest to niemożliwe dopuszcza się w to miejsce zamknięcie automatyczne rolety z czujek dymu umieszczonych w obydwu strefach pożarowych po obu stronach rolety tj. w pomieszczeniach 1.08. i 1.48.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odpowiedzi na pytania niosą za sobą konsekwencje wszelkich zmian w udostępnionej dokumentacji przetargowej.

Z-CA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

mgr inż. Marek Kurzawa

Do zamieszczenia:

- strona internetowa prowadzonego postępowania

Osoba prowadząca sprawę: Mateusz Krajewski, tel. 14 68 38 229; przetargi@umdebica.pl