




10 55 10 20



- PŁYTA ŻELBETOWA GRUBOŚCI 20 CM
- BETON PODKŁADOWY GR. 10 CM
- ZASYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA
- GRUNT RODZIMY



Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej modernizacji kotłowni osiedlowej w Przecławiu – budowa instalacji gazu płynnego wraz z dwoma zbiornikami podziemnymi o pojemności 10 000 l każdy, urządzenie grzewcze na gaz płynny z kotłem o mocy nominalnej 2000 kW i instalacja ciepłownia do istniejącej kotłowni na paliwo stałe wraz z fundamentami pod maszyny i urządzenie, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składujących się na całość użytkową

KOTŁOWNIA OSIEDŁOWA  
PRZECHELEWO, DZIAŁKA NR 1393/2 OBREB 0010 PRZECHELEWO

# FUNDAMENT POD STACJĘ ODPAROWANIA

UPR. BUD. NR POM/0121/PWOK/11  
BEZ OGRANICZEŃ, W SPECJALNOŚCI  
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

P.W. PROMOCJA Andrzej Najdowski  
89-606 CHARZYKOWY, UL.SZKOLNA 3 A