



POWIAT GDAŃSKI

Pruszcz Gdański, dn. 2 kwietnia 2025 r.

ZPiFZ.272.1.11.2025.KT

strona internetowa prowadzonego postępowania

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G w msc. Borzęcin - etap IV.

Zamawiający – Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 1320) informuje, że w terminie, o którym mowa w art. 284, ust. 2 ustawy Pzp wpłynęły pytania dot. w/w postępowania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie Nr 1:

Proszę o doprecyzowanie parametrów płyt drogowych, które ma zakupić i wbudować wykonawca.

Odpowiedź:

Płyty drogowe, nowe zakupione i dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy a następnie wbudowane, powinny spełniać poniższe wymagania:

- Płyty żelbetowe pełne o wymiarach 300x150x15 cm.
- Podwójnie zbrojone prętami głównymi min. 8 mm.
- Nośność płyty: 100 kN/oś.
- Klasa betonu min. C_{30/37}.
- Nasiąkliwość ≤ 5%.
- Mrozoodporność: ≥F150.

Pozostałe parametry zgodnie z STWiOR pkt. D-05.03.03.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian tj.: do dnia 08 kwietnia 2025 r. do godz. 10:00.

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Szymon Benedyk
(podpisane elektronicznie)

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Tarkowska
Główny Specjalista ds. zamówień publicznych
Tel. (58) 773 12 55
e-mail: zamowienia@powiat-gdanski.pl