

Załącznik Nr 2

do ogłoszenia o zapytaniu
ofertowym WZK-I.7021.18.2017
z dnia 4 grudnia 2017 r.

**ZAKRES CZYNNOŚCI W ZAKRESIE UTRZYMANIA W SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ,
KONSERWACJI I NAPRAW AWARYJNYCH UJĘĆ WODY**

Obiekt	Rodzaj czynności	Częstotliwość
Awaryjne ujęcia wody wg wykazu zawartego w zał. Nr 1	Przegląd wizualny obiektu.	1 raz w tygodniu
	Utrzymanie terenów zielonych oraz prace porządkowe.	3 razy w roku koszenie trawy. Bieżące utrzymanie porządku. Odśnieżanie w zależności od potrzeb do 10 razy w roku.
	Pompowanie oczyszczające awaryjne ujęcie wody wraz z pomiarem wydajności pompy.	1 raz w roku.
	Pomiar poziomu lustra wody.	1 raz na kwartał.
	Dezynfekcja awaryjnego ujęcia wody.	2 razy w roku.
	Badanie jakości wody przeprowadzone przez laboratorium posiadające zgodę Inspekcji Sanitarnej na badania wody pitnej.	2 razy w roku.
	Konserwacja i obsługa rozdzielni elektrycznej.	1 raz w roku.
	Przegląd aparatury kontrolno-pomiarowej – zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane. Dokonywanie pomiarów instalacji elektrycznej.	1 raz w roku.
	Konserwacja, malowanie uszczelnianie obudowy (kręgi, pokrywa właz)	1 raz w roku.
	Uzupełnienie powłok malarskich armatury i przewodów technologicznych.	1 raz w roku.
	Naprawa i malowanie ogrodzenia w przypadku, gdy uszkodzenie nastąpi wskutek działań lub zaniedbań Wykonawcy.	Na bieżąco.
	Naprawy awaryjne – zapewniające funkcjonowanie awaryjnego ujęcia wody.	W zależności od potrzeb.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Adam Dziurzyk

KIEROWNIK REFERATU

Mieczysław Wojtaś

Zastępca Dyrektora Wydziału

Robert Dobrosielski

INSPEKTOR

Marcin Sokółowski
04.12.2017

7.12.2017

2017.12.07.