



PWP
(widok zewnętrzny)



PWP
(widok wewnętrzny)



PWP SZAFKA PRZECIWPOŻAROWEGO
WYŁĄCZNIKA PRĄDU

Dane znamionowe:
Napięcie znamionowe: 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji: 500 V
Prąd znamionowy ciągły: 400 A
Stopień ochrony IP: 44
Klasa ochronności: II
Stopień odporności IK: 10

MISTONE Biuro Projektowe			
Inwestor:	Gmina Poniec ul. Rynek 24, 64-125 Poniec		
Adres obiektu	działka nr ewid. 281/1, Drzewce, obwód Drzewce, gmina Poniec, powiat gostyński		
Tytuł projektu	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA SUW W DRZEWcach WRaz Z BUDOWĄ NOWEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO ORAZ WYMIANĄ ZBIORNIKA WÓD POPŁUCZNYCH		
Faza	Branża	PROJEKT TECHNICZNY/ELEKTRYKA	
Projektant mgr inż. Adam Samson upr. bud. WKP/0197/PWCE/13			
Sprawdzający mgr inż. Łukasz Matuszewski upr. bud. WKP/0175/PWCE/12			
Zespół Projektowy			
Obiekt	BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY		
Temat rysunku	WIDOK SZAFKI PWP		PT-W E 009
Skala	-:-	Data	