



Oznaczenia:

- P-POŻ – główny wyłącznik pożarowy prądu
- wyłącznik jednobiegunowy
- wyłącznik dwubiegunowy – świecznikowy
- czujka ruchu obecności
- czujka ruchu obecności

uwagi dodatkowe:

1. Instalacje oświetleniową wykonać przewodami typu YDYpzo 3 x 1,5 mm2.

- A1, A2, A3 – A1,A2,A3 – Oprawa oświetleniowa typu A3 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
- C1 – C1 – Oprawa oświetleniowa typu C1 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
- D1 – D1 – Oprawa oświetleniowa typu D1 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
- D2 – D2 – Oprawa oświetleniowa typu D2 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
- WM – wypust 1–faz pod zasilenie wentylatora wentylacji mechanicznej

Legenda opraw oświetleniowych awaryjnych

- AW1 – Oprawa oświetleniowa awaryjna typu AW1 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
- AW2 – Oprawa oświetleniowa awaryjna typu AW2 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
- AW3 – Oprawa oświetleniowa awaryjna typu AW3 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
- AW4 – Oprawa oświetleniowa awaryjna typu AW4 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej
- EW1 – Oprawa oświetleniowa awaryjna typu EW1 szczegółowy opis oprawy wg specyfikacji technicznej

Rzut parteru - inst. elektryczne - oświetlenie skala 1:100

STATUS: **PROJEKT TECHNICZNY**

KRAJAN
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o.o.
Wiśniewa 18
89-400 Sępólno Krajeńskie
t. 052 388 10 10 email: krajan@inbox.com
t.k. 502 48 37 21 www: www.pphkrajan.pl

INWESTOR:	GMINA KOŁO UL. H. SIENKIEWICZA 23 62-600 KOŁO
TEMAT:	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTR. PRZY SP W KIEŁCZEWIE SMUŻNYM I
LOKALIZACJA:	KIEŁCZEW SMYŻNY I; DZ. NR 378 OBRĘB 009 KIEŁCZEW SMUŻNY I
TYTUŁ RYS.:	RZUT PARTERU - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

PROJEKTANT INSTALACJE ELEKTRYCZNE: mgr inż. Rafał Kobierowski Upr.Nr POM/0181/PWBE/19	SPRAWDZAJĄCY INSTALACJE ELEKTRYCZNE: inż. Karol Gołębiewski Upr.Nr POM/0179/PWOE/08

SKALA	NR. PROJ.	NR. RYS.	DATA:
1:100	06/2023	2IE	09.2023