

WZ.5595.95.2018

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257); art. 6 a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 736, 1169, 60); § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030);

po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku głównego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Ks. Markwarta 8 w Bydgoszczy, opracowanej przez rzeczoznawców budowlanego mgra inż. Eugeniusza Legeżyńskiego i ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgra inż. Tomasza Płaczkowskiego, nadesłanej przy piśmie Pana Pawła Wojtyłaka – Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, z dnia 14 lutego 2018 r. (data wpływu 16 lutego 2018r.), w zakresie uzgodnienia rozwiązań zamiennych dla drogi pożarowej do budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Ks. Markwarta 8 w Bydgoszczy;

postanawiam

wyrazić zgodę na zaproponowany w ekspertyzie stanu ochrony przeciwpożarowej dojazd pożarowy do budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Ks. Markwarta 8 w Bydgoszczy, w postaci ulicy Ks. Markwarta, z wykorzystaniem parkingu przed budynkiem oraz wewnętrznego placu, które położone są wzdłuż dłuższego boku budynku, bez zakończenia drogi pożarowej placem manewrowym o wymiarach 20x20 m;

pod warunkiem:

- zapewnienia możliwości prowadzenia działań ratowniczych wg wskazań ekspertyzy technicznej,
- wyposażenia budynku w instalację sygnalizacji pożarowej wg wskazań ekspertyzy technicznej.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030), w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących drogi pożarowej do obiektu budowlanego jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, które zapewnią niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej tego obiektu.

Do budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Ks. Markwarta 8 w Bydgoszczy wymagane jest zapewnienie drogi pożarowej. Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 wyżej cyt. rozporządzenia, na całej jego długości, a w przypadku, gdy krótszy bok budynku ma więcej niż 60 m, z jego dwóch stron, przy czym bliższa krawędź drogi pożarowej musi być oddalona od ściany budynku o 5-15 m dla obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi. Pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie mogą występować stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, uniemożliwiające dostęp do elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych. Ponadto droga pożarowa powinna zapewniać przejazd bez cofania lub powinna być zakończona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m.

Drogę pożarową do analizowanego budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy w chwili obecnej stanowi ulica Ks. Markwarta z dojazdem do budynku poprzez parking przed budynkiem oraz wewnętrzny plac, które położone są wzdłuż dłuższego boku budynku. Po rozbudowie obiektu droga pożarowa nie będzie zakończona będzie placem manewrowym o wymiarach 20x20m.

Dla rozpatrywanego przypadku brak odpowiedniego placu manewrowego przy zastosowaniu rozwiązań rekompensujących, w tym wyposażenia budynku w instalację sygnalizacji pożaru z pełną ochroną oraz zapewnienie możliwości prowadzenia działań ratowniczych od strony parkingu przed budynkiem i od zaplecza oraz od strony wejścia głównego do budynku uznaje się za warunki nie pogorszące ochronę przeciwpożarową obiektu.

Powyższa sprawa rozpatrywana jest zgodnie z pragmatyką służbową, jako odrębna, lecz uwzględniana jest przy ocenie oddziaływania na stan ochrony przeciwpożarowej, łącznie z warunkami określonymi w postanowieniu Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP znak: WZ.5595.93.2018 z dnia 13 marca 2018 roku.

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorążych 38 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.



Kujawsko-Pomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
z d.d.
Woj. Łódz. 10.03.2018 Raczmarek

Otrzymują:

- ① Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
ul. Ks. Markwarta 8
85-015 Bydgoszcz

2. Aa

Do wiadomości:

1. Tomasz Płaczkowski
ul. Brzozowa 31/36
85-154 Bydgoszcz
2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

SS

42
ZAZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
KRZYSZTOF MACHŃSKI