



GMINA ŁUBNIANY

46-024 Łubniany, ul. Opolska 104
telefon: 077/ 42-70-533 fax: 077/42-15-024
www.lubniany.pl e-mail: ug@lubniany.pl

RP.271.36.2023.MP

Łubniany, dnia 06.11.2023 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego do 130 000 zł netto poza ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) pn.: Modernizacja instalacji elektrycznej na terenie LZS Brynica

Działając na podstawie zapisów rozdziału VI pkt 5 zapytania ofertowego, Zamawiający odpowiada na pytania jakie wpłynęły w postępowaniu:

Pytanie 1:

Co wchodzi w zakres szerokiego pojęcia "montażu" ?

Odpowiedź:

Zakres obejmuje montaż szafy zgodnie z opisem zapytania, szafę należy osadzić na systemowym fundamencie. Szafę należy połączyć z istniejącą rozdzielnią przewodem 5x10mm² o długości 15mb. Montaż dodatkowego zabezpieczenia w istniejącej rozdzielni a także przygotowanie niezbędnych pomiarów powykonawczych elektrycznych i geodezyjnych.

Pytanie 2:

Czy konieczne jest prowadzenia trasy kablowej / wykop?

Odpowiedź:

Tak. Połączenie istniejącej rozdzielni w budynku z planowaną do budowy rozdzielnią należy wykonać jako kablowe w wykopie. Długość przewodu 15mb.

Pytanie 3:

Czy podłączamy się do instalacji elektrycznej obiektu, czy też należy wnioskować o osobne przyłącze?

Odpowiedź:

Zakres prac przewiduje włączenie się do istniejącej rozdzielni w budynku LZS jako rozbudowa wewnętrznej instalacji. Nie ma potrzeby wnioskowania o nowe warunki przyłączenia.

Pytanie 4:

Czy szafka ma być zainstalowana w znacznej odległości od rozdzielnic elektrycznej obiektu?

Odpowiedź:

Szafa ma zostać zamontowana w odległości około 10-12m od istniejącej rozdzielni. Przyjęto przewód o długości 15mb.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców przy składaniu ofert.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 08.11.2023 r. godz. 10.00.

Sekretarz Gminy Łubjany
Piotr Pośpiech

